

2023 年 06 月



警云网络报警主机

—— CN4208/CN4208S ——

安装使用手册

Version: 1.0

深圳市丛文安全电子有限公司

Shenzhen CONWIN Security Elec. Co.Ltd.

• 版权说明

本手册版权归深圳市丛文安全电子有限公司所有。

深圳市丛文安全电子有限公司保留一切版权。除了版权法允许的使用方法之外，未经事先许可，任何人不得复制、改编或翻译。

• 保证说明








本手册所含之内容如有改变，恕不另行通知。

深圳市丛文安全电子有限公司对由于本手册的错误而引起的损害不承担责任，对由于提供或使用本手册而随带发生的损害亦不承担责任。

• 商标说明

丛文®是深圳市丛文安全电子有限公司的注册商标。CONWIN®是深圳市丛文安全电子有限公司的注册商标。

目录

 产品说明	5
 接线图及说明	6
 使用步骤	8
一、 安装前的准备	8
二、 如何对主机配置与联网?	8
 主机参数	12
1、中心参数	12
2、其他参数	15
3、总线设备	16
4、防区	19
5、跟随布防及自动布撤防	22
6、可编程输出	22
7、用户凭证：密码、ID 卡、指纹、遥控器	24
 键盘说明	26
1、键盘声音	28
2、键盘指示灯	28
3、中文触摸屏液晶键盘屏幕 (CN0065-V/CN0066-V)	29
4、中文液晶键盘屏幕 (CN0068)	30
5、键盘设置	30
6、键盘编程	31
7、键盘主密码管理用户密码、ID 卡、遥控器	33
8、键盘用户密码管理自身密码	34
 遥控器说明	35
1、布撤防遥控器按键说明	35
2、注册布撤防遥控器	35
3、删除布撤防遥控器 (CN4008D 不支持)	35
4、CN1001 无线遥控模块	35
5、巡更遥控器 (CN4008D 不支持)	35
 系统操作	36
1、全局布撤防	36
2、分区布撤防	36
3、刷卡布撤防	36


4、【用户密码+刷卡/按压指纹】布撤防	37
5、遥控器布撤防	37
6、指纹布撤防	37
7、其他操作	38
8、液晶键盘触摸屏菜单操作 (CN0065-V/CN0066-V)	39
9、液晶键盘按键菜单操作 (CN0068)	41
 数码管显示	42
 机箱 LED 灯显示	42
 系统故障	43
 性能指标	43
 附录 1: 事件报告码	44
 附录 2: 内置语音	46
 附录 3: 哪些参数修改后主机必须重启生效	47
 附录 4: 电话通讯模块	48
 附录 5: 八防区输入模块	53
 附录 6: 八输出模块	55
 附录 7: 双防区输入模块	56
 附录 8: 单防区输入/单输出模块	58
 附录 9: Lora 无线接收模块	61
 附录 10: Lora 多功能中继器	64
 附录 11: Lora 单防区输入/单输出模块	67
 附录 12: 蓝牙接收模块	68
 附录 13: 八通道模拟量输入模块	69
 附录 14: 网络总线设备的网络总线	72

产品说明

- 新一代智能型多功能网络报警主机，支持 8 个独立分区；
- 自带 8 个基本有线防区，最大可扩展至 64 个有线防区；
 - ✓ 支持主板翻倍防区(双电阻)
 - ✓ 支持八防区输入模块扩展 64 个有线防区，支持扩展翻倍防区(双电阻)
 - ✓ 支持 Lora 无线接收模块扩展 64 个无线防区，支持无线防区防拆功能
- 可接 12VDC 蓄电池；
- 支持 34 个可编程输出；
 - ✓ 2 个板载输出
 - ✓ 支持八输出模块扩展 32 路开关量输出
- 支持 1 条 RS485 总线，最多支持 30/110 个丛文总线设备，包括键盘(读卡)、无线模块、防区模块、输出模块、电话通讯模块、扩展通信模块(网络模块和事件记录仪)等；
- 支持总线设备即插即用功能；
- 支持有线网络及电话拨号方式报告到中心，报告方式可以实现多种组合：主、备、同时报告；
- 支持同时报告到 4 个中心，每个中心都有独立的主、备网络及电话参数；
- 支持 1 个安装员密码、64 个用户密码、1 个挟持密码和 1 个维护员密码；
- 支持 1 个锁机密码，通过远程外出布撤防操作关闭/开启主机；
- 支持 16 个用户指纹，通过指纹对主机进行布撤防操作；
- 支持 32 个布撤防遥控器和 12 张 ID 卡；
- 支持遥控器巡更功能；
- 支持开关布撤防、一键停止警号功能，适用于只做紧急报警的场合，如校园紧急报警，可以不配键盘/遥控器；
- 支持远程遥控编程，远程升级，远程反控操作；
- 自带实时时钟，可与中心自动同步，或手动同步手机系统时间；
- 可保存最大 1536 条事件记录；
- GPRS 移动网络：支持 GSM 制式的移动网络的 SIM 卡；
- 4G 全网通网络：支持 3G(CDMA2000/EVDO、WCDMA)/4G(LTE-FDD、LTE-TDD)网络的 SIM 卡。

接线图及说明

备注：
虚线框内只支持
部分型号主机



标识	名称	说明	
AC, AC	电源输入端	外接电源输入端, 为变压器的端接点。14-18VAC@20VA	
BAT+	蓄电池正极	蓄电池连接端子, 连线时要注意极性, BAT+接电池正极(+), BAT-接电池负极(-)。	
BAT-	蓄电池负极		
AUX+	辅助电源正极	12VDC 辅助电源输出。用于提供防区探测器、报警设备等电源, 最大电流为 1A	
AUX-	辅助电源负极		
12V+	12VDC 正极	电源输出, 最大电流为 500mA。 用于连接键盘或读卡器等扩展设备电源线	
12V-	12VDC 负极		
485A, 485B	485 总线端子	接从文总线设备信号线, 最多支持 30 个从文总线设备 ● 连接最多 8 个键盘 ● 连接 Lora 无线接收模块, 扩展无线防区 ● 连接最多 4 个扩展通信模块(网络模块和事件记录仪)	
485 接口	485 总线接口		
使用不同线径的 4 芯线缆, 在 RS485 总线线缆上连接的单个键盘关系如下表:			
RS485 总线	CN0065/CN0066	CN0056 等其他键盘	表中为单个键盘连接在 RS485 总线末端所得数据。如果 RS485 总线上所有总线设备的连接距离过长时, 建议总线设备单独供电
1.0 平方毫米	≤ 125 米	≤ 250 米	
0.5 平方毫米	≤ 65 米	≤ 130 米	
0.3 平方毫米	≤ 35 米	≤ 70 米	

标识	名称	说明
P01	可编程输出 1	输出工作模式可选。限制电流 500mA。 用于接警号、指示灯等负极，可由中心控制
P02	可编程输出 2	
Z1-Z8, GND	防区 1-防区 8	接防区探测器，线末电阻回路，短路、开路报警

蓄电池连接线：连线时要注意极性：红色导线接电池正极（+），黑色导线接电池负极（-）。蓄电池和主电源连接完毕后，报警主机可以对电池充电

硬件恢复出厂设置：短接“FACTORY”标记的 2 个跳针 5 秒钟后松开，数码管显示主机重启，表明主机已经恢复出厂缺省值。

注意：硬件恢复出厂值后，主机恢复到撤防状态

主板防拆：TAMPER 接口，一个 24 小时防区，回路：开路报警，短路恢复。

注意：

- 键盘上进入编程模式或用户模式时，主板防拆触发不报警
- 防拆报警时固定跟随分区 1 报警输出

其他注意事项：

- 1、无线接收板的天线（仅 CN4008E 支持，底盘有 315MHz 标识）为专用天线，不要与移动网络的天线（底盘有 GSM 标识）安装错误，以免影响接收效果，建议两个天线支架之间的安放间隔要求至少 1 米以上；
- 2、将 220VAC 电源线单独分开走线，不要和主机的其他任何连接线捆绑一起，以免强电对信号线的影响；
- 3、SIM 卡座：按住后往下推来打开，不要直接往外打开，以免损坏。

使用步骤

一、安装前的准备

- 中心至少需要 1 个固定 IP，路由器做好端口映射，如端口 7101；
- 电脑防火墙开放上述端口（如 7101 端口）的 TCP 方式；
- 接入网络报警接收软件 IPR 或网络接收机 CN8010，启用“**丛文网络报警**”；
- 通过 telnet 指令测试网络接收是否准备就绪，如在电脑运行 cmd，再执行 telnet 223.255.9.21 7101 指令，电脑弹出窗口表示已准备好，如显示连接失败则需重新确认上述设置；
- 正确连线，并连接好天线，打开 SIM 卡座（**按住卡座往下推**），插入支持移动网络功能的手机卡，或在网口插入网线。

二、如何对主机配置与联网？

特别注意：主机参数被修改保存成功后，将发送“主机编程被改动”事件，同时所有未发送事件不再发送。部分参数（参见附录 3 之说明）修改后必须重启主机才生效

➤ 通过浏览器（建议使用谷歌或火狐浏览器）来配置参数

- 1、主机连接网线后，通电，数码管上会滚动显示主机 IP（出厂默认 IP 为 192.168.1.100，网页端口为 2400）；
- 2、查看主机 IP：短接“FACTORY”标记的 2 个跳针，数码管滚动显示主机当前 IP；

注意：短接跳针不能超过 5 秒，否则主机会恢复出厂默认值

- 3、在浏览器上输入“主机 IP:网页端口”登录配置界面，电脑 IP 要和主机 IP 在同一网段（比如 192.168.1.100:2400，注意冒号要用半角）；
- 4、默认登录名：conwin，登录密码：conwin；
- 5、配置主机 IP、子网掩码、网关，中心 IP、端口及其他参数；
- 6、每个参数设置界面修改完成后需要单独保存；

注意：点击“保存”按钮，不管参数是否被修改，系统都将保存参数！

- 7、点击“恢复出厂值”，确认后主机参数将恢复出厂设置值。

➤ 通过手机 OTG 配置程序来配置参数

- 1、目前仅支持安卓手机，确认手机支持 OTG 功能，并准备好 OTG 转换接头；



Type-C 接口 OTG 转换头



Micro USB 接口 OTG 转换头



Micro USB 数据线

- 2、通过扫描二维码的方式下载安装 OTG 配置程序（比如 QQ 扫一扫、UC 浏览器工具等）。如有更新程序，在运行 OTG 配置程序时会自动提示是否更新；
- 3、主机通过 Micro USB 数据线和 OTG 转换头连接手机（注意：OTG 转换头必须连接到手机这端），OTG 配置程序会自动识别并连接主机；
- 4、输入安装员密码（出厂默认为 5555）；

- 5、选择相应设置项，点击【读取】，界面显示当前的参数、状态。根据需要修改中心 IP、端口、用户编号及其他相关参数。设置完成后，点击【写入】，可以再次点击【读取】的方式确认参数是否保存成功；

注意：主机撤防状态下报警，将无法保存参数，OTG 配置程序可以解除报警

6、参数模版

将主机参数保存为参数模版，模版允许编辑，并可以写入到其它主机中。

- 参数设置完成后，进入【参数模版】菜单，点击“保存设备参数为新模版”按钮，输入新模版名称后点击“确定”按钮保存；
- 选择并点击已经保存的模版，可以将模版参数写入主机中；
- 向左滑动已经保存的模版，可以分享、编辑、重命名、删除该模版。

如何编辑参数模版？

- 1) 选择需要编辑的参数模版，向左滑动点击“编辑”按钮；
- 2) 修改完成所有参数后，点击“保存当前模板”或“保存为新模板”；
- 3) 如果修改完成后的参数与保存前的模版参数一样，则会提示模版未修改无需保存。

如何将参数模版导入到参数模版菜单中？

- a) 将参数模版拷贝到手机上，然后点击该参数模版。如果成功，则参数模版会自动导入到参数模版菜单中；
- b) 将分享的参数模版（以 QQ 接收文件为例）导入到参数模版菜单中：在接收文件目录下（一般在文件管理器的\...\tencent\QQfile_recv，或用搜索功能查找）找到需要导入的参数模版，点击后自动导入。

7、固件升级

- 在固件升级列表中，选择并点击需要的升级固件。
注意：如选择的升级固件和当前连接的设备型号不匹配，则无法升级
- 在弹出的提示窗口中，点击确认后开始固件升级。固件升级完成后，主机会自动重启；
- 向左滑动列表中的升级固件，可以分享、重命名、删除该升级固件。

如何将升级固件导入到固件升级列表中？

- ① 将升级固件拷贝到手机上，然后点击该升级固件。如果成功，则升级固件会自动导入到固件升级列表中；
- ② 将分享的升级固件（以 QQ 接收文件为例）导入到固件升级列表中：在接收文件目录下（一般在文件管理器的\...\tencent\QQfile_recv，



或用搜索功能查找) 找到需要导入的升级固件, 点击后自动导入。

注意: 导入固件时, 必须将 OTG 配置程序退出, 否则会导入不成功

8、事件记录

主机可以保存事件记录。事件记录存储在非易失性的存储器中, 即使完全断电, 该存储器也能长期保留所有数据。

- 刷新: 点击“刷新”按钮, 随时读取、更新和查看事件记录;
- 保存: 点击“保存”按钮, 将事件记录以 .txt 文本文件保存;
- 打开: 点击“打开”按钮, 选择并点击已经保存的事件记录文件, 可以再次查看。向左滑动已经保存的事件记录文件, 可分享、重命名、删除该文件;
- 清除记录: 点击“清除记录”按钮, 输入“安装员密码”后, 再点击“确定”, 清除所有事件记录, 并生成一条“事件日志复位”记录。

➤ 主机与中心联网

1、拨码开关设置: 拨向“ON”描述为 ON, 反之为 OFF;

拨码开关 1: ON=允许中心、APP 反控, OFF=不允许反控;

拨码开关 2: ON=手动配置 IP, OFF=自动获取 IP。



注意: 在不插入网线(不使用有线网络)的情况下, 开关 2 必须为 ON, 避免因无法自动获取 IP 而引起的未知错误!

2、主机参数配置完成并保存后, 断电重启主机 (或 30 秒后自动重启);

3、主机与任意中心连接成功后, 左数第 3 个点灭 (已设置的中心都连接故障时该点闪烁);

- 中心 1 连接故障时, 左数第 3 位数码管上横线亮 (参见“数码管显示”部分描述);
- 中心 2 连接故障时, 左数第 3 位数码管中横线亮 (参见“数码管显示”部分描述);
- 设置的中心全部连接正常时黄灯灭、全部连接断开时黄灯亮、连接异常时黄灯闪烁。

4、左数第 3 位数码管显示的数值表示移动网络连接过程 (参见“数码管显示”部分描述)。

主机参数

1、中心参数

每个中心都有独立的中心参数。中心 IP 地址为空时表示不启用该中心

中心 1、2、3、4： 地址 端口号 接口 通道数据加密	1、 地址 (IP 地址) 默认为空。注意：IP 地址中数字前的零不用输入 2、 端口默认为 7101。端口要和中心网络接收软件设置的一致 3、 接口 (网络模式) 选择：移动网络和有线网络可选，默认为有线网络 ➢ 移动网络：使用 2G/3G/4G 网络发送报告 ➢ 有线网络：使用有线网络发送报告 4、 通道数据加密默认不勾选。勾选允许通讯协议数据加密发送 ➢ IPR 不支持数据加密
中心 1、2、3、4： 备份地址 备份端口号 备份接口 备份通道数据加密	1、 备份地址默认为空。注意：IP 地址中数字前的零不用输入 2、 备份端口默认为 7101。端口要和中心网络接收软件设置的一致 3、 备份接口 (网络模式) 选择：移动网络和有线网络可选，默认为移动网络 ➢ 移动网络：使用 2G/3G/4G 网络发送报告 ➢ 有线网络：使用有线网络发送报告 4、 备份通道数据加密默认不勾选。勾选允许通讯协议数据加密发送 ➢ IPR 不支持数据加密
仅发送 CID	用于设置向网络中心、电话中心、扩展通讯模块允许报告哪些 CID 事件 ➢ 默认全部为空 ：报告所有 CID 事件 ➢ 不全部为空 ：仅报告设置了的 CID 事件 ● 可设置 8 个 3 位的 CID (详细 CID 请参考《附录 1：事件报告码》)，CID 中的“E”可以表示为任意值。例如 12E 表示 120-12F，4EE 表示 400-4FF ● 对于电话中心，必须同时满足设置的 CID 和电话报告事件及个人电话模式的条件
中心 1、2、3、4： 电话通讯协议	默认为 CID 通讯协议，可选 SIA 通讯协议。注意：个人电话仅支持 CID 通讯协议 SIA 通讯协议分为慢速和快速两种格式，具体内容请参见“发码时间增量”部分说明
中心 1、2、3、4： 电话工作模式	➢ 网络优先 (默认) ● 网络连接正常时，仅通过网络报告 ● 网络连接故障时，仅通过电话报告 ➢ 电话优先 ● 电话拨号正常时，仅通过电话报告 ● 电话拨号故障时，仅通过网络报告 ➢ 同时上报 ：通过网络和电话同时报告 ➢ 仅 CID181/182/183/184 拨打电话 ● 仅 CID 自定义为 181/182/183/184 的防区报警时，才会拨打中心设置的电话号码 ● 拨打电话和网络报告为同时模式 ● 电话拨通后，如果收到 2 声回铃音主机机会自动挂断不再重拨，否则在达到“ <u>主叫拨号时间</u> ” (30 秒+【CID 发码时间增量】) 后超时挂断，再次重拨电话，直到达到重拨次数为止 注意：请不要并接电话机来监听拨号，这样操作会影响主机挂机 ➢ 个人电话仅报警 ：仅“电话报告报警”勾选时有效，报警后拨打中心设置的电话号码，并固定播放 1 分钟默认语音“用户 xxxx (用户编号后 4 位) 分区 x (1-8) 防区 xx (1-16) 报警”，语音播放完毕自动挂断电话 ➢ 个人电话仅报警布撤防 ：仅“电话报告报警”或“电话报告布撤防”勾选时有效，报警或布撤防后拨打中心设置的电话号码，并固定播放 1 分钟如下三种默认语音，语音播放完毕自动挂断电话 ✓ 用户 xxxx (用户编号后 4 位) 分区 x (1-8) 布防 ✓ 用户 xxxx (用户编号后 4 位) 分区 x (1-8) 撤防 ✓ 用户 xxxx (用户编号后 4 位) 分区 x (1-8) 防区 xx (1-16) 报警 ➢ 个人电话仅手动测试 ：仅“电话报告其他报警”勾选时有效，手动测试操作后，拨打中心设置的电话号码，并固定播放 1 分钟默认语音“用户 xxxx (用户编号后 4 位) 测试”，语音播放完毕自动挂断电话 ➢ 个人电话仅报警 (撤防停止) ：仅“电话报告报警”勾选时有效，报警后拨打中心设置的电话号码 ✓ 固定播放 1 分钟默认语音“用户 xxxx (用户编号后 4 位) 分区 x (1-8) 防区 xxx (1-16) 报警”，语音播放完毕自动挂断电话 ✓ 或撤防后立即停止电话通讯

<ul style="list-style-type: none"> ➤ 双网络中心不能同时接入同一个 IPR ➤ 双网络中心接入同一个 CN8010, 要从不同的端口接入 ➤ 所有网络中心为同时报告 ➤ 主、备中心的网络接口最好不要同时设置为有线网络或者移动网络 											
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 当出现一个新事件时, 按照编程指定的电话号码拨号, 主备电话号码都未设置的将被忽略 ➤ 所有中心的电话拨号为同时模式: 按照中心 1-4 的顺序依次拨号 ➤ 每个中心的电话拨号机制 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 网络优先、电话优先和同时上报: 拨打(主)电话号码, 完成重拨次数仍未成功发送事件, 则拨打备份电话号码。当主、备电话都未成功发送事件则产生通讯故障。未成功发送的事件将在下一个新事件产生激活新一轮拨号时再次发送 ✓ 仅 CID181/182/183/184 拨打电话: 依次拨打(主)电话号码和备份电话号码, 但不会通过电话拨号方式向中心发送事件 ✓ 个人电话仅报警、个人电话仅报警布撤防、个人电话仅手动测试: 依次拨打(主)电话号码和备份电话号码, 直至完成重拨次数, 但不会通过电话拨号方式向中心发送事件 											
中心 1、2、3、4: (主)电话号码	设置中心报警电话号码或者个人报警电话号码, 默认为空 中心报警仅支持 CID 和 SIA 格式										
中心 1、2、3、4: 备份电话号码	设置中心报警备份电话号码或者个人报警备份电话号码, 默认为空 中心报警仅支持 CID 和 SIA 格式										
<p>电话号码最多 31 位, 有效字符: 0-9=0-9, *=*, #=#, c=#(自动转换), b=等待拨音(最长 30 秒), d=停顿 2 秒(可连续输入), v+1 位数字=信号幅值(参考备注说明), b、c、d、v 必须为小写英文字母</p> <p>备注说明: 1、应用于连接 TC35 拨号模块, 或者其他需要减小信号幅值的电话环境中 2、设置拨号、CID 发码、SIA 发码时的信号幅值 3、字母 v+1 位数字: 表示信号幅值, 数字的有效范围为 1-9 表示信号幅值 10%-90% 4、电话号码中不包含字母 v, 即为默认信号幅值 100% 5、例如 83421041v8 表示信号幅值为 80%, 83421041v5 表示信号幅值为 50%</p>											
重拨次数	设置重拨号次数, 默认为 3 次, 可设为 0-10(次), 0 表示不重拨										
CID 音频接收宽容度 0-9 / 个人电话语音播报时间 0-255s	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 设置中心报警时, 电话拨号音/握手音/应答音的音频接收宽容度, 有效值范围为 0-9, 默认为 0, 表示使用标准值, 9-255=9。数值越大, 表示精确度越低, 但宽容度越高 ➤ 设置个人报警时, 电话语音播报时间, 有效值范围为 0-255 秒。默认为 0, 表示使用默认时间 60 秒(使用 CN0236)或 120 秒(使用 CN0236P), 1-255 = 1-255 秒 										
发码时间增量	<ul style="list-style-type: none"> ● 设置 CID 发送单个 DTMF 信号的时间, 有效值范围为 0-50 <ul style="list-style-type: none"> ➤ 默认为 0, 表示 CID 发送单个 DTMF 信号时间采用标准的 55 毫秒 ➤ 数值每增加 1 表示单个 DTMF 信号时间延长 10% ➤ 数值越大时间增量越多, 时间增量的计算公式: $55*(1+设置值*10\%)$ <p>调试时如果每次增加 1 效果不明显可以尝试每次增加 10。示例如下:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>CID 发码时间增量</th> <th>单个 DTMF 信号时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>55 毫秒</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>$55*(1+1*10\%)=60.5$ 毫秒</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>$55*(1+10*10\%)=110$ 毫秒</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>$55*(1+50*10\%)=330$ 毫秒</td> </tr> </tbody> </table> ● 设置 SIA 通讯协议的慢速或快速格式, 发码时间增量设置 0 时为快速 SIA(300bps), 发码时间增量非 0 时为慢速 SIA(110bps) 	CID 发码时间增量	单个 DTMF 信号时间	0	55 毫秒	1	$55*(1+1*10\%)=60.5$ 毫秒	10	$55*(1+10*10\%)=110$ 毫秒	50	$55*(1+50*10\%)=330$ 毫秒
CID 发码时间增量	单个 DTMF 信号时间										
0	55 毫秒										
1	$55*(1+1*10\%)=60.5$ 毫秒										
10	$55*(1+10*10\%)=110$ 毫秒										
50	$55*(1+50*10\%)=330$ 毫秒										
<p>如果不能正常发送警情, 可接喇叭监听整个通讯过程。如果使用 CID 通讯协议, 可根据听到的声音, 调整 CID 音频接收宽容度和发码时间增量, 具体如下:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">故障现象</th> <th style="width: 50%;">处理方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>听到拨号音, 没有拨出电话号码</td> <td rowspan="3">依次尝试增大 CID 音频接收宽容度</td> </tr> <tr> <td>听到握手音, 没有发送警情</td> </tr> <tr> <td>听到应答音, 重发警情</td> </tr> <tr> <td>听到发送警情, 但无应答音</td> <td rowspan="2">依次尝试增大发码时间增量</td> </tr> <tr> <td>听到拨出电话号码, 但无握手音</td> </tr> </tbody> </table>		故障现象	处理方式	听到拨号音, 没有拨出电话号码	依次尝试增大 CID 音频接收宽容度	听到握手音, 没有发送警情	听到应答音, 重发警情	听到发送警情, 但无应答音	依次尝试增大发码时间增量	听到拨出电话号码, 但无握手音	
故障现象	处理方式										
听到拨号音, 没有拨出电话号码	依次尝试增大 CID 音频接收宽容度										
听到握手音, 没有发送警情											
听到应答音, 重发警情											
听到发送警情, 但无应答音	依次尝试增大发码时间增量										
听到拨出电话号码, 但无握手音											

电话报告布撤防	设置布撤防事件是否通过电话报告，默认开启，如关闭，则不报告 详情请参见《附录 1：事件报告码》“电话报告选项”中的【布撤防】	
电话报告报警	设置报警事件是否通过电话报告，默认开启，如关闭，则不报告 详情请参见《附录 1：事件报告码》“电话报告选项”中的【报警/恢复】	
电话报告报警恢复	设置报警恢复事件是否通过电话报告，默认开启，如关闭，则不报告 详情请参见《附录 1：事件报告码》“电话报告选项”中的【报警/恢复】	
电话报告旁路	设置旁路/恢复事件是否通过电话报告，默认开启，如关闭，则不报告 详情请参见《附录 1：事件报告码》“电话报告选项”中的【旁路/恢复】	
电话报告定期测试	设置定期测试事件是否通过电话报告，默认开启，如关闭，则不报告 详情请参见《附录 1：事件报告码》“电话报告选项”中的【定期测试】	
电话报告系统故障	设置系统状态事件是否通过电话报告，默认开启，如关闭，则不报告 详情请参见《附录 1：事件报告码》“电话报告选项”中的【系统状态】	
电话报告其他警情	设置其他警情事件是否通过电话报告，默认开启，如关闭，则不报告 详情请参见《附录 1：事件报告码》“电话报告选项”中的【其他警情】	
中心 1、2、3、4； 分区 1-8 用户编号	每个分区有独立的用户编号。默认为空。长度 1-8 位，支持十六进制 特别说明：“A 或 a”作为电话拨号事件为 0，作为网络事件为 A	
<p>1、所有分区用户编号都为空，则不拨打报警电话，也不连接网络中心</p> <p>2、某个分区用户编号为空时，该分区事件不向网络中心发送，也不会拨打报警电话</p> <p>3、通过电话拨号报告时，分区用户编号仅支持 4 位，即所设置用户编号的最后 4 位</p>		
静态 IP 地址	有线网络的静态 IP 地址，默认为 192.168.1.100 注意：IP 地址中数字前的零不用输入	
静态子网掩码	有线网络的静态子网掩码，默认为 255.255.255.0	
静态网关	有线网络的静态网关，默认为 192.168.1.1	
静态 DNS	有线网络的静态 DNS 服务器，默认为 192.168.1.1	
网页端口	默认为 2400。 通过浏览器登录主机配置界面的端口，可自定义，有效值范围 0-65535，设置为 0 时，表示关闭 web 网页服务，无法使用浏览器打开设备网页	
MTU	指网络上传送的最大数据包，是包或帧的最大长度，最大值为 1500 字节	
客户代码	<p>客户的定制功能（比如限制连接哪些中心，通道数据加密永久打开等），一般在特殊情况下使用 必须设置为指定的特殊代码才允许保存，保存后不能再修改</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 客户代码只有返厂重新烧录固件后才能清除 ● 无法再升级为之前的固件版本(提示升级失败) 	
中心客户代码	<ul style="list-style-type: none"> ● 如果中心客户代码不为空，则所有中心只能连接 CNS010。主机每次连接 CNS010 都需验证中心客户代码与 CNS010 中设置的加密客户代码是否一致，一致时才可以正常连接 ● 默认为空。如果中心客户代码为空，则主机连接 CNS010 成功时或者连接 CNS010 正常后每小时，会自动从 CNS010 获取加密客户代码并保存为中心客户代码 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 中心客户代码一旦保存后，将不允许再被修改，且无法再升级为日期 2024.03.25 之前的固件版本(提示升级失败) ✓ 中心客户代码只有返厂重新烧录固件后才能清除 	
telnet	接口	选择使用哪种网络接口执行 telnet 指令：移动网络和有线网络可选，默认为移动网络
	地址	输入需要 telnet 的 IP 地址
	端口	输入需要 telnet 的端口
	telnet	通过 telnet 指令验证 IP 地址及端口是否可用，显示“成功”表示可用

2、其他参数


设备时间	<ul style="list-style-type: none"> ● 同步中心时间：每次连接中心成功时或连接中心正常后每小时 ● 仅允许通过 OTG 程序同步手机系统时间。点击“设备时间”，弹出“确定将设备时间设置为手机系统时间？”提示框，再点击【确定】按钮即可 	
心跳周期	主机向中心报到的时间间隔。默认为 30 秒，有效值 10-255 秒	
报告保留时间	设置主机收到但向中心发送不成功事件的保留时间(个人电话除外)。默认为 0 无时间限制，有效值范围 0-255，以 10 分钟为单位，保留时间的计算方式：设置值*10(分钟)。如果设置了报告保留时间，当超过报告保留时间仍未成功发送的事件不再报告	
定期测试报告周期	定期测试是主机向中心发送一条信息，此信息提示主机的通讯是否正常以小时为单位，默认为 24 小时，有效值 0-240，0 表示不报告	
定期测试报告时间	<p>设置定期测试报告时间，默认为 255，有效值范围 0-255。设置值小于 24 为有效时间，其他为无效时间</p> <ul style="list-style-type: none"> ● “定期测试报告周期” < 24 小时：设定的定期测试报告时间无效，按照“定期测试报告周期”发送测试报告 ● “定期测试报告周期” ≥ 24 小时，但设定了无效的定期测试报告时间，按照“定期测试报告周期”发送测试报告 ● “定期测试报告周期” ≥ 24 小时，且设定了有效的定期测试报告时间，“定期测试报告周期”将转化为 24 的整数倍(比如“定期测试报告周期”设为 24，则周期就是 24 小时；“定期测试报告周期”设为 25-48，则周期就是 48 小时；以此类推)。按照转化后的定期测试报告周期，在设定的定期测试报告时间整点发送测试报告 	
自动上报布撤防、防区状态变化	自动报告布撤防、防区状态。默认不报告，勾选为报告。中心用户的布撤防、防区状态跟随自动刷新，否则需要手动刷新状态	
自动同步备案版本	是否允许自动同步备案版本。 出厂时为允许 。注意：除云升级和 IPR 升级外，其他方式升级成功后，都会关闭该选项	
固件升级	点击【选择文件】→选择并打开升级文件→点击【开始升级】，直到提示升级成功，升级后主机自动重启 注意：进行手动升级前，请先关闭“自动同步备案版本”选项	
电话通讯检测拨号音	默认勾选 ：电话通讯时，首先探测是否有拨号音，如果没有拨号音，主机等待 5 秒后挂机 不勾选 ：电话通讯时，主机忽略拨号音探测，2 秒后开始拨号(在电话线不标准或者拨号音低的状态下使用能达到比较好的效果)	
电话外线断开检测时间	设置电话外线断开检测时间。在设定时间内，检测到电话外线持续断开报告电话外线故障。默认为 1 分钟，有效值范围 1-255 分钟	
连接断开检测时间	<p>设置“连接断开上报中心”的网络中心连接断开检测时间</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如【连接断开上报中心】选择“中心 1/中心 2/中心 3/中心 4”，则默认为 30 分钟，有效值范围 1-255 分钟 ● 如【连接断开上报中心】选择“上报全部 快速(秒)”，则默认为 30 秒，有效值范围 1-255 秒 	
连接断开上报中心	<p>设置“连接断开上报中心”的网络中心连接断开检测时间</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如【连接断开上报中心】选择“中心 1/中心 2/中心 3/中心 4”，则默认为 30 分钟，有效值范围 10-255 分钟 ● 如【连接断开上报中心】选择“上报全部 快速(秒)”，则默认为 30 秒，有效值范围 10-255 秒 	
上报备份中心故障	<p>默认无报告</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 可选择任意一个中心作为连接断开的上报中心，当其他中心连接断开且超过“连接断开检测时间”，断网事件将报告到该中心 ● 如选择“上报全部 快速(秒)”，则当某个中心连接断开且超过“连接断开检测时间”，断网事件将报告到所有中心 	
故障提示音	默认关闭。如选项打开，则 <ul style="list-style-type: none"> ● 系统存在有以下故障时，所有键盘每 10 秒钟蜂鸣 2 声提醒：1) 电池电压过低；2) 无交流故障；3) 任意网络中心连接断开；4) 任意电话通讯故障；5) 电话外线故障；6) 主板防拆 ● 电池反接时，所有键盘每秒蜂鸣 2 声提醒 	
	操作蜂鸣音	默认打开。如选项关闭，则关闭键盘按键音及延时提示音
	语音提示音	默认打开。如选项关闭，则关闭键盘语音提示音
	报警提示音	默认关闭。如选项打开，则当主机报警时，键盘发出警告音提醒：蜂鸣器键盘持续短促蜂鸣音，语音键盘持续警告音。解除报警或者在输出 1 恢复时间结束后停止
	布撤防报告提示音	默认关闭，总是提示布撤防语音。如选项打开，则仅向中心发送布撤防报告成功后，才提示布撤防语音。在延时期间报告成功只播放“外出/留守布防延时”；在延时结束后报告成功只播放“外出/留守布防成功”。特殊地，当电话拨号(报告)正常时，如“电话报告布撤防”选项关闭，则总是提示布撤防语音，不受此选项影响。 注意：任意一个中心的“电话报告布撤防”选项关闭时，不建议打开此选项
键盘	首次按键有效	默认打开。如选项关闭，在按键背光灯熄灭时，首次按键只点亮背光灯，按键无效，也不蜂鸣
	长按 0 键报警	默认关闭。如选项打开，则长按【0】键并保持 2 秒以上，将发生 24 小时类型报警
	0 键报警有声	默认打开。“长按 0 键报警”为有声报警，跟随有声报警输出，否则为无声报警。有声报警包括：有声报警输出和键盘报警提示音
	0 键报警 CID	默认为 100。自定义 3 位“长按 0 键报警”的事件报告码，有效值为 001-FFF
	键盘防拆报警	默认勾选，表示键盘防拆时产生报警，否则键盘防拆时不报警
	液晶键盘(触摸屏)自定义文字	默认为空，显示为键盘自身设置的自定义文字；否则，显示为主机中设置的自定义文字 自定义文字：可定义 4 行文字，每行最多 10 个中文字符或者 17 个英文字符
液晶键盘界面操作需验证密码	默认关闭。如选项打开，则触摸液晶键盘进入子菜单进行操作，必须验证密码，安装员密码、用户密码、维护员密码均为有效密码	
面板灯	显示报警报告	默认关闭。如选项打开，当向中心发送报警报告成功时，面板黄色状态指示灯快闪 3 秒
	显示布撤防报告	默认关闭。如选项打开，当向中心发送布撤防报告成功时，面板黄色状态指示灯快闪 3 秒
灯	显示中心 1 报警报告	默认关闭。如打开，仅向中心 1 发送报警报告成功，面板红色布防指示灯快闪直到解除报警
语音提示分区号	默认打开。如果关闭，则播报语音提示时忽略分区号	
交流电、电池故障延时	<p>设置交流故障报告、电池故障报告及电池故障恢复报告的延迟时间，有效值为 0-255 分钟</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 默认为 0，表示按照默认延迟时间报告 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 主机上电或重启 5 分钟内，默认延迟时间为 3 分钟 ➢ 主机上电或重启 5 分钟后，默认延迟时间为 10 秒钟 ● 非 0 值时，延迟时间为上述默认延迟时间加上设置值(分钟) <ul style="list-style-type: none"> ➢ 主机上电或重启 5 分钟内，延迟时间为 3 分钟+设置值(分钟) ➢ 主机上电或重启 5 分钟后，延迟时间为 10 秒钟+设置值(分钟) 	
交流电故障报告	当交流电故障时，可选报告为“故障”或“报警”。默认报告为“故障”	
网页登录密码	默认为 conwin，修改主机的网页登录密码。操作：填写当前密码，需要修改的新密码，重新输入新密码，点击【保存】	
APN 接入点	➢ 公共网络可以自动获取，一般情况不需要修改	
APN 登录名	➢ APN 接入点默认为 cmnet。如果是物联网 APN 卡，就找运营商 APN 接入点；如果是普通 SIM 卡(非 APN 卡)，就把 SIM 卡接到手机上，手机能上网的话，找到手机的设置-移动网络-APN 接入点，查看手机的接入点名称。如下列举几种常用的 APN 接入点： 移动 cmnet，移动物联网卡 cmiot，电信 ctnet，电信物联网卡 ctiot，联通 unim2m，njm2mapn，联通物联网卡 unim2m，gzm2mapn	
APN 密码	➢ 在专用网络/VPN 时需要输入正确的参数。没有登录名、密码的，保持空	
移动网络类型	默认为“自动选择” <ul style="list-style-type: none"> ● 自动选择：自动选择网络类型 ● 仅 4G：仅支持 4G 网络 ● 2G 或 3G：支持 2G 或 3G 网络 	

3、总线设备

- 485 总线最多支持 30/110 个从文总线设备：包括键盘（读卡）、无线模块、防区模块、输出模块、电话通讯模块、扩展通信模块（网络模块和事件记录仪）等
- 每个连接的从文总线设备都必须有唯一的总线地址：键盘、Lora 无线接收模块的有效地址为 01-08，蓝牙接收模块的有效地址为 01-16，双防区输入模块、单防区输入/单输出模块的有效地址为 01-30/64，网络模块、事件记录仪的有效地址为 01-30/110，八防区输入模块的有效地址为 11-18，八输出模块的有效地址为 27-30，电话通讯模块的有效地址为 09，否则将导致总线设备无法正常使用
- 主机可自动查找和记忆所连接的所有总线设备，支持即插即用功能

3.1、从文设备总线

总线设备(1-30/110)	
协议版本	默认"V1,V2:设备数30",选择总线协议版本来决定启用总线设备数量 注意:如果选择"V3:设备数110",使用V3协议版本,则所有连接的从文总线设备都必须升级为支持V3版本的固件(2023年4月14日及以后的固件版本) >"V1,V2:设备数30":使用V1,V2协议版本,共支持30个从文总线设备 >"V3:设备数110":使用V3协议版本,共支持110个从文总线设备
通讯数据加密	默认不勾选。勾选允许通讯数据加密(通讯数据加密后再通过总线传输)
地址/设备:1-30/110	显示已连接的总线设备名称及型号,否则空白
键盘分区1-8	设置键盘分区:是否允许键盘对所选分区进行操作,显示仅键盘支持的分区 ● 默认:键盘都属于分区1,未分配分区的键盘无效 ● 仅对键盘有效 ● 单分区键盘仅对最小分区(选择多个分区时)有效
键盘防区	设置键盘防区的起始防区号,有效值为0-64。默认为0表示不启用键盘防区 ● 仅对支持键盘防区的键盘有效
LED起始分区	设置键盘的LED分区灯(A/B/C/D)显示的起始分区(最多显示4个分区) ● 默认为0表示分区1,有效值为0-8 ● 由设置的起始分区开始,必须按照连续顺序分配分区(如起始为3,A灯=3分区,B灯=4分区,C灯=5分区,D灯=6分区) ● 仅对键盘及其所属分区有效
LED起始防区	设置键盘的LED防区灯(1-32)显示的起始防区(最多显示32个防区) ● 默认为0表示防区1,有效值为0-64 ● 由设置的起始防区开始,必须按照连续顺序分配防区(如起始为9,1灯=9防区,2灯=10防区,.....,31灯=39防区,32灯=40防区) ● 仅对键盘及其所属分区分配的防区有效
> 主机检测到有设备连接时,会自动开启总线监控功能 > 如果持续5分钟未检测到有设备连接,将重启主机,重启超过5次后,将自动关闭总线监控功能 > 检测到有总线设备故障时,将会向中心报告故障	
扩展通信模块对应的网络模块总线地址	
扩展通信模块1/作为中心1备份	● 扩展通信模块对应的网络模块总线地址:默认为空,表示不启用扩展通信模块。如果启用,则输入对应网络模块和事件记录仪的键盘总线地址 ● 作为中心1-4备份:默认关闭,表示主机同步向模块发送事件;如果启用,则主机在中心通讯故障(网络和电话通讯都故障)时才向模块发送事件
扩展通信模块2/作为中心2备份	
扩展通信模块3/作为中心3备份	
扩展通信模块4/作为中心4备份	
注意:1)系统最多允许同时启用4个网络模块和事件记录仪作为扩展通信模块 2)扩展通信模块允许对所有分区反控操作,仅显示分区1的布撤防状态	



RS485 总线扩展通信模块结构示意图

主机	R	B	485A	485B
扩展通信模块	R	B	G	Y

扩展通信模块拨码开关	1	2	3	4
	ON	ON	OFF	ON=允许反控

扩展通信模块(网络模块和事件记录仪)相关参数	
用户编号	输入用户编号或启用“ 始终跟随主机用户编号 ”,事件记录仪不需要此参数 >首次报告时必须使用模块里设置的用户编号 >如果启用“ 始终跟随主机用户编号 ”,则固定跟随主机中心1的用户编号
键盘总线地址	默认为7。仅与其他模块(包括键盘)地址冲突时才修改

3.2、传感器设备

- 配合 CN0085 蓝牙接收模块, 最多支持 16 个蓝牙传感器设备, 请参考《附录 12: 蓝牙接收模块》说明
- 配合 CN0082 LoRa 接收模块, 最多支持 16 个 LoRa 传感器设备, 请参考《附录 9LoRa 无线接收模块》说明
- 配合 CN0072 八通道模拟量输入模块, 最多支持 16 个模拟量传感器设备, 请参考《附录 13: 八通道模拟量输入模块》说明

传感器设备(通道 0-15)	
通道地址	最近未注册地址: 未注册传感器设备在最后一次上传信号中的设备地址(即设备 ID)。最多支持 4 个未注册传感器设备地址(1-4)
	手动注册: 在通道地址中, 手动输入传感器设备的地址(即设备 ID, 格式为 MAC 地址格式、设备 TID、总线地址-模块地址, 或 RTU 地址 1-8), 再点击“保存”即可。清空通道地址后保存, 可删除设备通道
型号	蓝牙传感器设备、LoRa 传感器设备、模拟量传感器设备不需要选择型号
子通道	默认为 0, 表示该通道设备为单通道传感器 设置为 1, 表示该通道设备为多通道传感器的第 1 个通道 设置为 2, 表示该通道设备为多通道传感器的第 2 个通道 设置为 3-8, 表示该通道设备为多通道传感器的第 3 个通道-第 8 个通道 注意: 设置值必须和传感器设备保持一致。 比如温度传感器为单通道传感器, 温湿度传感器为双通道传感器(温度为第 1 个通道, 湿度为第 2 个通道), 八通道模拟量输入模块为八通道传感器
设备状态	用于显示设备离线或者无线信号强度(范围为-1dBm - -105dBm, 在线状态)
类别	显示传感器设备类别, 比如温度传感器显示为温度, 温湿度传感器的第 1 个通道显示为温度, 温湿度传感器的第 2 个通道显示为湿度
数值	显示传感器设备最后一次上传信号的数值, 比如温度值
下阈值	默认为空。设置报警条件的最小数值。支持正负值、2 位小数位数的有效数值 当检测值由高到低低于设置值时报警, 检测值由低到高超过设置值时恢复
上阈值	默认为空。设置报警条件的最大数值。支持正负值、2 位小数位数的有效数值 当检测值由低到高超过设置值时报警, 检测值由高到低低于设置值时恢复
注意: 如果上阈值和下阈值设置为相同数值时, 则设置值都无效	
防区	设置传感器设备的防区号(称为传感器防区), 有效值为 0-64 默认为 0 表示不启用传感器防区
触发延时	设置触发延时时间, 有效范围 0-65535 秒。默认为 0 表示无触发延时 当设备触发后, 在设定时间内未检测到设备恢复时, 防区触发 当设备恢复后, 在设定时间内未检测到设备触发时, 防区恢复
上传周期	按照设定的上传周期时间, 自动上传数据到中心(物联网数据监测平台)。有效范围 0-65535 秒。默认为 0 表示不自动上传数据到中心, 设为 30 表示每 30 秒自动向中心上传一次数据

3.3、网络总线

注意: 2 台主机之间不能互为主备关系, 否则将影响网络总线功能!

- 当主机作为从设备时, 允许向主设备发送 1-16 防区及防区防拆的触发和恢复状态

主设备 IP 地址	<ul style="list-style-type: none"> ● 设置主设备 IP 地址, 默认为空。注意: IP 地址中数字前的零可不用输入 ● 必须同时在主设备中添加主机为从设备(请参考下述“从设备”说明), 方可正常连接
状态	显示与主设备连接状态: 如与主设备连接正常, 则显示“在线”, 否则显示“离线”

- 当主机作为主设备时, 支持最多 16 个从设备(即**网络总线设备**:如 CN4008D 主机、CN0066-V 网络键盘、CN6916-A 摄像机等)

✓ 如果从设备为“键盘”, 则键盘地址即为总线地址, 在键盘上需设置主机 IP

从设备(1-16)	
从设备 TID	最近未注册从设备: 未注册从设备在最后一次上传信号中的设备 TID。最多支持 2 个未注册从设备(1-2)
	手动注册: 输入从设备的 TID(格式为 COWN-xxx-xx-xxx), 再点击“保存”即可。清空后保存, 可删除从设备
型号	显示从设备型号, 比如 CN0066
防区 1-16	防区无效
输出 1-2	输出无效
状态	显示从设备连接状态: 从设备连接主机正常, 则显示从设备的 IP 地址, 否则显示离线

- ✓ 如果从设备为“主机”，则主机接收从设备 1-16 防区及防区防拆的触发及恢复状态，并同步主机对应的网络防区的触发及恢复状态；从设备 1-2 输出将跟随主机的网络总线输出动作

从设备(1-16)		
从设备 TID	最近未注册从设备： 未注册从设备在最后一次上传信号中的设备 TID。最多支持 2 个未注册从设备(1-2)	自动注册： 点击“注册”按钮，自动将“最近未注册地址”设备添加到未被注册的传感器设备列表中
	手动注册： 输入从设备的 TID(格式为 COWN-xxx-xx-xxx)，再点击“保存”即可。清空后保存，可删除从设备	
型号	显示从设备型号，比如 CN4008	
从设备防区 1-16	默认为 0 不启用网络防区功能。输入需要启用网络防区功能的 主机防区号 (有效值为 0-64)，同时 在主机上设置网络防区 。如何设置网络防区，请参考《4、防区》部分说明	
从设备输出 1-2	默认为 0 不启用网络总线输出功能。输入需要启用网络总线输出功能的 主机输出号 (有效值为 0-34)，同时 在从设备上设置网络总线输出 。如何设置网络总线输出，请参考《6、可编程输出》部分说明	
状态	显示从设备连接状态:从设备连接主机正常，则显示从设备的 IP 地址，否则显示“离线”	

- ✓ 如果从设备为“IPC”，则主机接收从设备防区报警和报警恢复信息，并同步主机对应的网络防区的触发及恢复状态；从设备 1-2 输出暂未启用

从设备(1-16)		
从设备 TID	最近未注册从设备： 未注册从设备在最后一次上传信号中的设备 TID。最多支持 2 个未注册从设备(1-2)	自动注册： 点击“注册”按钮，自动将“最近未注册地址”设备添加到未被注册的传感器设备列表中
	手动注册： 输入从设备的 TID(格式为 COWN-xxx-xx-xxx)，再点击“保存”即可。清空后保存，可删除从设备	
型号	显示从设备型号，比如 CN6916	
从设备防区	默认为 0 不启用网络防区功能。输入需要启用网络防区功能的 主机防区号 (有效值为 0-64)，同时 在主机上设置网络防区 。如何设置网络防区，请参考《4、防区》部分说明 <ul style="list-style-type: none"> ● 从设备防区：在从设备连接成功后，将自动刷新为从设备映射为网络防区的防区号，参考《附录 14 网络总线设备的网络总线》部分说明 ● 映射任意网络防区的从设备允许跟随主机布撤防 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 从设备的所有已开启防区(包括输入防区和视频防区)，都需要映射到主机防区中，否则可能出现从设备与主机布撤防状态不一致问题 ➢ 主机某个网络防区布防时，映射到该网络防区的从设备也会同步布防 ➢ 从设备映射到主机的所有网络防区全部撤防时，从设备也会同步撤防 ● 不映射任何网络防区且在线的从设备不跟随主机布撤防 	
从设备输出 1-2	输出无效	
状态	显示从设备连接状态:从设备连接主机正常，则显示从设备的 IP 地址，否则显示“离线”	

4、防区

接线模式	防区类型	CID	分区	有声	看护	无线	无线防拆	触发超时
防区 1-8	默认： 单防区	默认：即时	默认：空 (3位代码 非空有效)	默认： 分区 1	默认： 开启	默认：关闭 (勾选启用 看护功能)	默认： 关闭	默认： 关闭
防区 9-64	默认：不启用							默认： 关闭

● 主板防区(1-16 防区)

8个基本防区(1-8防区)。每个防区可独立启用翻倍防区(9-16防区)，翻倍防区的防区号为基本防区号加8。比如1防区的翻倍防区是9防区,2防区的翻倍防区是10防区,依此类推

● 扩展防区(1-64 防区)

✓ 系统最多支持8个八防区输入模块，共64个**有线扩展防区**(1-64防区)。每个扩展防区可独立启用翻倍防区(9-64防区)，翻倍防区的防区号为扩展防区号加8，比如1防区的翻倍防区是9防区,2防区的翻倍防区是10防区,依此类推,但57-64防区的翻倍防区无效。请参考《附录5：八防区输入模块》部分说明

✓ 系统最多支持30/64个双防区输入模块，通过设置可以启用为双防区模式或者单防区模式，共60/64个**有线扩展防区**(1-64防区)，每个扩展防区可独立启用翻倍防区。请参考《附录7：双防区输入模块》部分说明。

✦ 作为双防区模式使用时，翻倍防区为3-64防区。翻倍防区的防区号为扩展防区号加2，比如1防区的翻倍防区是3防区,2防区的翻倍防区是4防区,依此类推,但63-64防区的翻倍防区无效

✦ 作为单防区模式使用时，翻倍防区为2-64防区。翻倍防区的防区号为扩展防区号加1，比如1防区的翻倍防区是2防区,2防区的翻倍防区是3防区,依此类推,但64防区的翻倍防区无效

✓ 系统最多支持30/64个单防区输入/单输出模块,共30/64个**有线扩展防区**(1-64防区)。每个扩展防区可独立启用翻倍防区(2-64防区),翻倍防区的防区号为扩展防区号加1,比如1防区的翻倍防区是2防区,2防区的翻倍防区是3防区,依此类推,但64防区的翻倍防区无效。请参考《附录8：单防区输入/单输出模块》部分说明

✓ 部分键盘支持1个**键盘防区**，每个键盘防区允许设置起始防区号(1-64防区)，请参考《9. 总线及其他》中有关“键盘防区”部分说明)，可独立启用翻倍防区(2-64防区)，翻倍防区的防区号为起始防区号加1，比如1防区的翻倍防区是2防区,2防区的翻倍防区是3防区,依此类推,但64防区的翻倍防区无效

✓ 系统支持64个**无线防区**，需要配合CN0082 Lora无线接收模块实现，请参考《附录9：Lora无线接收模块》和《附录10：Lora多功能中继器》部分说明

✦ 一旦启用无线防区，则对应的传感器防区、有线防区、键盘防区都无效

✦ 无线中继器的防区：由注册的起始防区开始，依次占用连续顺序的8个防区

✓ 系统支持64个**传感器防区**，需要配合CN0085 蓝牙接收模块实现，请参考《3.2. 传感器设备》和《附录12：蓝牙接收模块》部分说明

✦ 一旦启用传感器防区，则对应的有线防区、键盘防区都无效

● 联防防区(1-64 防区)

系统支持64个联防防区，需要配合CN0082 Lora无线接收模块实现

✦ 一旦启用联防防区，则对应的有线防区和无线防区都无效

● 网络防区(1-64 防区)：系统支持64个网络防区，配合网络总线设备(如CN4008D主机等)通过网络总线实现

● 注意事项

✓ 防区优先级从高到低：联防防区/网络防区/无线防区/传感器防区/有线扩展防区和键盘防区/主板防区

✓ 1-16防区：如果启用扩展防区，则主板防区无效

✓ 扩展防区尽量不要共用相同防区号，以免影响防区的正常使用。如**漏报防区事件或防区状态不一致**！

接线模式：防区接线模式更改后，必须重启主机才生效

➢ 单防区：使用2.2K单电阻回路，可接常开或常闭探测器

- 2.2K电阻与常开探测器并联连接
- 2.2K电阻与常闭探测器串联连接



➢ 单防区常开(防拆)：使用2.2K单电阻回路，只能接常开探测器。2.2K电阻与探测器的防区端子并联连接作为防区报警，再与探测器的防拆端子串联连接。**注意：**防区防拆为24小时类型，允许旁路



➢ 单防区自定义(防拆)：使用自定义单电阻(默认400Ω)回路，只能接常开探测器。自定义电阻与探测器的防区端子并联连接作为防区报警，再与探测器的防拆端子串联连接。**注意：**回路电阻小于240Ω为防区触发，回路电阻大于800Ω为防区防拆。防区防拆为24小时类型，允许旁路



➢ 单防区(常闭)防拆：使用4.7k/2.2k组合回路，只能接常闭探测器。4.7K电阻与探测器的防区端子并联连接作为防区报警；2.2k电阻与探测器的防拆端子串联连接作为防区防拆。防区报警和防区防拆再串联连接。**注意：**防区防拆为24小时类型，允许旁路




➢ 双防区并行：使用4.7k/8.2k组合回路，只能接常闭探测器。4.7K电阻与探测器1的防区端子串联连接作为低位防区；8.2K电阻与探测器2的防区端子串联连接作为高位防区。2个防区回路再并联连接



➢ 双防区串行：使用4.7k/8.2k组合回路，只能接常闭探测器。4.7K电阻与探测器1的防区端子并联连接作为低位防区；8.2K电阻与探测器2的防区端子并联连接作为高位防区。2个防区回路再串联连接



- **双防区串行防拆**: 使用 2.2k/4.7k/8.2k 组合回路, 只能接常闭探测器。4.7K 电阻与探测器 1 的防区端子并联连接作为低位防区; 8.2K 电阻与探测器 2 的防区端子并联连接作为高位防区; 2.2k 电阻与探测器的防拆端子串联连接作为防区防拆。2 个防区回路、防拆回路再串联连接。
注意: 回路电阻小于 800Ω 或大于 20K 为防区防拆。防区防拆为 24 小时类型, 允许旁路
- **无电阻常开/无电阻常闭**: 无电阻的常开回路(回路电阻大于 600Ω)或者无电阻的常闭回路(回路电阻小于 600Ω)



- 防区类型: 防区触发后, 默认响应时间为 500 毫秒**
- **不启用**: 禁用防区, 即防区为无效防区, 对该防区的任何操作都无效
 - **即时: 允许旁路**, 无延时, 布防后触发立即报警
 - **普通延时: 允许旁路**, 退出延时结束后生效。防区触发后, 必须在进入延时结束后撤防, 否则会产生报警
 - **通道延时**: 与普通延时防区相同。 **允许旁路**, 防区未准备允许布防
 - **内部**: 与即时防区相同。 **允许旁路**, 防区未准备允许留守布防, 留守布防时自动旁路
 - **内部延时**: 与普通延时防区相同。 **允许旁路**, 防区未准备允许留守布防, 留守布防时自动旁路
注意: 当内部和内部延时防区是公共防区时, 最后为留守布防, 才会自动旁路
 - **即时门铃**: 与即时防区相同。撤防状态触发时门铃提示(仅与防区所属分区对应的键盘发声)。 **允许旁路**, 旁路后无门铃功能
 - **延时门铃**: 与普通延时防区相同。撤防状态触发时门铃提示(仅与防区所属分区对应的键盘发声)。 **允许旁路**, 旁路后无门铃功能
 - **跟随防区: 允许旁路**, 布防后, 退出延时结束时生效。如果有延时防区先触发, 则与延时防区相同, 否则立即报警
 - **紧急: 不允许旁路**, 任何时候触发都会报警。撤防时报警, 解除报警后, 报告“紧急报警复位”
 - **可旁路紧急**: 与紧急防区相同, **允许旁路**
 - **快速紧急/火警手动**: 与紧急防区相同, **不允许旁路**, 为快速响应防区, 响应时间为 80 毫秒
 - **火警/烟感探头/火焰探头/热感探头/紧急水浸 (113)**: 与紧急防区相同, **不允许旁路**
 - **无记忆紧急**: 与紧急防区相同, **不允许旁路**。防区恢复后自动清除报警记忆
 - **自定义紧急 1 (170)**: 与紧急防区相同, 默认报告 CID 代码 170, **不允许旁路**
 - **自定义紧急 2 (171)**: 与紧急防区相同, 默认报告 CID 代码 171, **不允许旁路**
 - **报警输出复位**: 防区未准备允许布防。触发此防区, 执行【报警输出复位】操作, 仅允许对所选分区进行复位报警输出。如允许“撤防自动清除报警记忆”, 则复位报警输出后自动清除报警记忆
 - **布撤防开关**: 布撤防功能, 防区触发状态则布防、防区恢复状态则撤防。如允许“撤防自动清除报警记忆”, 则撤防后清除报警记忆。仅允许对所选分区进行布撤防操作, 不允许留守布防。 **布撤防开关布防为强制布防**, 布防操作后, 若有未准备防区, 则报告防区开路故障, 防区恢复后报告防区开路故障恢复且可正常触发报警
 - **布撤防开关非强制**: 布撤防功能, 防区触发状态则布防、防区恢复状态则撤防。如允许“撤防自动清除报警记忆”, 则撤防后清除报警记忆。仅允许对所选分区进行布撤防操作, 不允许留守布防。
 - **布撤防按钮**: 布撤防功能, 防区触发(触发后快速响应, 时间为 80 毫秒)则布撤防状态反转, 防区恢复布撤防状态不变。如允许“撤防自动清除报警记忆”, 则撤防后清除报警记忆。仅允许对所选分区进行布撤防操作, 不允许留守布防。 **布撤防按钮布防为强制布防**, 布防操作后, 若有未准备防区, 则报告防区开路故障, 防区恢复后报告防区开路故障恢复且可正常触发报警
 - **布撤防按钮非强制**: 布撤防功能, 防区触发(触发后快速响应, 时间为 80 毫秒)则布撤防状态反转, 防区恢复布撤防状态不变。如允许“撤防自动清除报警记忆”, 则撤防后清除报警记忆。仅允许对所选分区进行布撤防操作, 不允许留守布防
 - **撤防按钮**: 仅撤防功能, 防区触发则撤防、防区恢复则不变。如允许“撤防自动清除报警记忆”, 则撤防后清除报警记忆。仅允许对所选分区进行撤防操作
 - **布防按钮**: 仅布防功能, 防区触发则布防、防区恢复则不变。仅允许对所选分区进行布防操作, 不允许留守布防。布防按钮为强制布防, 布防操作后, 若有未准备防区, 则报告防区开路故障, 防区恢复后报告防区开路故障恢复且可正常触发报警
 - **布防按钮非强制**: 仅布防功能, 防区触发则布防、防区恢复则不变。仅允许对所选分区进行布防操作, 不允许留守布防
 - **仅看护**: 仅作为看护功能使用, 未准备不影响主机布防
 - **联防主机**: 仅作为联防功能使用, 启用联防防区, 转发主机报警、手动测试警情。未准备不影响布防

CID 默认为空, 按防区类型定义的事件码报告。可自定义 3 位的防区报警报告码, 有效值为 001-FFF

- 勾选项, 默认所有防区都属于分区 1
- 未分配分区的防区视为无效防区, 对该防区的任何操作都无效
 - 未分配有效防区的分区视为无效分区, 对该分区的任何操作都无效
 - **公共防区**(一个防区属于多个分区)所属分区全部布防公共防区才布防, 公共防区所属分区任意分区撤防公共防区就撤防
 - 防区类型为“布撤防开关”、“布撤防按钮”、“撤防按钮”时, 允许对哪些分区进行布撤防操作
 - 防区类型为“报警输出复位”时, 允许对哪些分区进行复位报警输出操作

防区名称 仅 OTG 支持设置防区的名称。每个防区名称最多支持 8 个汉字或者 16 个英文字符。汉字只支持 GB2312 编码。参数保存后, 大约 1 分钟左右生效(液晶键盘显示)

防区联动: 仅对“可编程输出”选项为“防区联动”和“布防防区联动”的输出才有效, 请参考《6、可编程输出》

- **触发输出**: 默认不联动。防区触发时联动哪个(选项数字)输出, 可选择持续或者脉冲输出
- **报警输出**: 默认不联动。防区报警时联动哪个(选项数字)输出, 可选择持续或者脉冲输出

有声 默认打开, 表示防区报警为有声报警, 跟随有声报警输出, 否则为无声报警
有声报警包括: 有声报警输出、键盘语音提示音和键盘报警提示音

看护 在设定看护时间内防区无触发时主机向中心报告“医疗救助报警”, 用于监测老年人等的活动状况。默认关闭不启用看护功能, 如选项开启, 则启用看护功能。注意: 防区类型“联防主机、布撤防开关、布撤防按钮、报警输出复位、不启用”及无效防区都没有看护功能

网络	默认关闭。如果开启，则启用网络防区，可选用 64 个网络防区。启用网络防区后，映射为网络防区的网络总线设备防区触发或恢复时，对应的主机网络防区也会同步触发或恢复
无线	默认关闭。如果开启，则启用无线防区，可选用 64 个无线防区 注意： 无效防区禁止注册无线设备 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 通过勾选【无线】选项注册(注册时防区类型设置为即时，以免注册过程中发生报警) <ul style="list-style-type: none"> ❖ 选择需要注册无线设备的防区，勾选【无线】选项，保存后启用注册模式； ❖ 触发无线设备或者触发防拆开关发射无线信号，进行自动注册。如果显示无线设备信息，表示注册成功，否则注册失败。如果注册失败，可重复此步骤直至注册成功 ❖ 注册成功后，会自动退出注册模式。 ➢ 不勾选【无线】选项，可以删除已注册无线设备 如果对应防区的【无线】选项不勾选，保存后将会自动删除该无线设备(包括其设备信息)。需要再次重新注册无线设备，才能重新启用该无线防区
无线防拆	默认为关闭，勾选启用无线防区防拆。防区防拆为 24 小时类型，允许旁路
触发超时	默认为关闭。如果选项开启，当防区触发后，在设定的“防区触发超时”时间内，防区一直处于触发状态，则判定为防区触发超时
报警锁定	默认为关闭。如果选项开启，当防区触发报警后，在设定的“防区报警锁定时间”内，防区触发不再报警
设备 ID	默认为空，输入其他联防主机、CN0082(独立使用)或者无线设备 TID(格式为 COWN-xxx-xx-xxx) <ul style="list-style-type: none"> ➢ 联防防区：当防区类型为“联防主机”，则输入其他联防主机或 CN0082(独立使用)的 TID 启用联防防区。可添加多台联防主机或 CN0082(独立使用)，每台联防主机或 CN0082(独立使用)占用一个防区 <ul style="list-style-type: none"> ● 主机报警时，将向其他联防主机或 CN0082(独立使用)发送警情 ● 其他联防主机报警时，主机接收警情，添加了其 TID 对应的防区将会报警 ➢ 无线防区：注册无线设备时，勾选【无线】选项，同时输入无线设备 TID，保存后，默认无线类型为紧急按钮。然后触发无线设备，如注册成功，刷新后将更新无线类型和在线状态 <ul style="list-style-type: none"> ● 通过输入无线设备 TID 的方式来限制注册指定的无线设备
无线类型	用于显示已经注册成功的无线设备类型
在线状态	用于显示防区设备离线/在线状态或者无线信号强度(范围为-1dBm~140dBm) 网络防区：当网络总线设备持续离线 5 分钟，其映射的网络防区状态显示为离线 无线防区：无线设备离线超时 15 小时，防区状态显示为离线
进入延时分区 1-8	设置每个分区的进入延时时间，默认为 30 秒。有效值 0-255 秒 进入延时生效时键盘会在进入延时期间鸣音(每秒一短音) 防区类型为延时防区的公共防区，进入延时跟随所属分区中最小进入延时
退出延时分区 1-8	设置每个分区的退出延时时间，默认为 30 秒。有效值 0-255 秒 布防后，键盘会在退出延时期间鸣音(每秒一短音)，最后 10 秒布防持续长鸣音，以提醒退出延时即将结束。 注意：防区类型为延时防区的公共防区，跟随所属分区中最大退出延时
开关布撤防提示音	默认打开，固定跟随输出 1。当使用布撤防开关和布撤防按钮进行布撤防操作时，可选是否启用作为开关布撤防声音提示：布防时输出 2 秒，撤防时输出 1 秒
输出 1 作为延时防区提示音	默认关闭(无)。如果开启，则固定跟随输出 1。应用于驱动警号提醒用户撤防 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 在退出延时结束后，触发延时防区 <ul style="list-style-type: none"> ● 响一声：启用进入延时，且响一声 ● 脉冲：启用进入延时，且脉冲输出 ➢ 防区类型为延时防区的公共防区，进入延时跟随所属分区中最小进入延时
撤防自动清除报警记忆	默认为关闭。如果选项打开，则在以下情况下会自动清除报警记忆 <ul style="list-style-type: none"> ● 系统撤防后(包括撤防状态下紧急防区报警的撤防操作) ● 【报警输出复位】操作
主板防拆允许布防	默认勾选：主板防拆时允许布防 不勾选：主板防拆时不允许布防(需用强制布防)
仅撤防时开启看护	默认为关闭。如果选项打开，则仅在撤防状态下，防区具备看护功能，跟随其所属分区撤防状态
看护时间	设置防区看护功能的时间间隔。默认 24 小时，有效值 01-99 小时
防区触发超时	默认为 10 分钟。有效值范围 0-255 分钟，设为 0 表示不启用防区触发超时检测
防区报警锁定时间	默认为 0 分钟，表示不启用防区报警锁定功能。有效值范围 0-255 分钟
上电防区等待时间	默认为 3 秒。有效值 3-255 秒，主机上电开机时，在设定时间内，不检测防区状态
(分区)报警超时	默认为 0 分钟，表示不启用分区报警超时功能，有效值 0-255 分钟。当分区报警后，在设定的“报警超时”时间后，分区仍未解除报警，则视为分区报警超时
报告强制布防	默认关闭，不报告。如选项开启，则在强制布防后，发送报告
故障时允许布防	默认系统有以下故障时，允许布防。如选项关闭，则不允许布防(需用强制布防)：1) 系统电池电压过低；2) 无交流故障；3) 任意网络中心连接断开；4) 任意电话通讯故障；5) 电话外线故障；6) 电池反接
上报联防警情	默认关闭不报告。选项打开，上报联防主机的联防防区警情
联防警情联动报警输出	默认不勾选，联防警情不联动报警输出；如果勾选，则联防警情联动报警输出
防区防拆有声	默认勾选，防区防拆报警为有声报警，跟随有声报警输出，否则为无声报警
防区离线触发	默认关闭，防区由在线状态转为离线状态时，仅视为防区未准备，布防状态不报警 如选项打开，防区由在线状态转成离线状态时，将视为防区触发，布防状态会报警

5、跟随布防及自动布撤防

5.1、跟随布防

主分区 1	跟随分区 1-8	默认全部关闭。选择哪些跟随分区，跟随主分区同时布防 ● 当主分区布防时，如果所选的跟随分区都准备好，则跟随主分区都同时布防，否则都不能布防（包括主分区也不能布防） ● 当多个主分区同时布防时，如果某个主分区又同时为跟随分区，则该主分区的跟随分区不会跟随布防 ● 如主分区为强制布防，则跟随分区也为强制布防 ● 当主分区撤防时，所选的跟随分区不跟随主分区撤防而撤防
主分区 2		
主分区 3		
主分区 4		
主分区 5		
主分区 6		
主分区 7		
主分区 8		

5.2、自动布撤防

自动布撤防	时间段 1-8	设置自动布撤防时间段（适用于主机与中心连接的场景，能与中心同步时间），可设置 8 个时间段。自动布防为强制布防， 自动布防不允许留守布防 默认布撤防时间都为 00:00、星期几都不选择。布撤防时间设置相同时，不开启自动布撤防功能 ● 自动布撤防时间：自动布撤防时间为 24 小时制，格式为小时:分钟(有效时间 00:00-23:59)。 如果设置为无效时间，对应布撤防无效 ● 自动布撤防星期几：设置一周中需要自动布撤防的星期几
	分区 1-8	设置哪些分区允许自动布撤防。勾选项，默认只有分区 1 允许自动布撤防 未选择任何分区，表示不开启自动布撤防功能
撤防后自动布防间隔(分钟) 分区 1-8	设置每个分区准备好后自动布防的间隔时间。默认 0 表示分区准备好后不启用自动布防。有效范围 0-65534 秒(65535=0)。分区准备好后，允许自动布防的间隔时间，以秒为单位。 不允许留守布防 。常应用于无人值守等场合，在分区准备好后，需要自动布防的情形(在设定的时间之后)	
准备后自动布防时间(秒) 分区 1-8	设置每个分区准备好后自动布防的间隔时间。有效范围 0-65535 秒。默认 0 表示分区准备好后不启用自动布防。分区准备好后，允许自动布防的间隔时间，以秒为单位。 不允许留守布防 。常应用于无人值守等场合，在分区准备好后，需要自动布防的情形(在设定的时间之后)	

注意：自动布防时，若有未准备防区，则报告防区开路故障，防区恢复后报告防区开路故障恢复且可正常触发报警

6、可编程输出

输出模式(多种输出模式可选)		恢复时间(0-65535秒)，0为不自动复位	
输出 1	板载 P01 输出	默认：有声报警	默认：120 秒
输出 2	板载 P02 输出	默认：不启用	默认：120 秒
输出 3-34	输出模块输出	默认：不启用	默认：120 秒
<ul style="list-style-type: none"> ● 系统最多支持 4 个八输出模块，扩展 32 路输出(参见《附录 6：八输出模块》部分说明) ● 系统最多支持 30/34 个单输入/单输出模块，扩展 30/34 路输出(参见《附录 8：单防区输入/单输出模块》说明) 			
输出模式			
<ul style="list-style-type: none"> ➢ 不启用：不使用该输出（禁止输出） ➢ 有声报警：有声报警(包括有声防区报警、有声防区防拆报警、主板防拆报警、键盘防拆报警、遥控器紧急报警)后输出将打开，恢复时间结束或撤防后输出将关闭 ➢ 所有报警：所有报警(包括所有防区报警、所有防区防拆报警、主板防拆报警、键盘防拆报警、遥控器紧急报警)后输出将打开，恢复时间结束或撤防后输出将关闭 ➢ 所有报警报告输出：所有报警报告成功后输出将打开，恢复时间结束或撤防后输出将关闭 ➢ 紧急报警报告：防区类型为“紧急、快速紧急、可旁路紧急”的防区报警(CID 代码为 120)，报告成功后动作，恢复时间结束或撤防后复位 ➢ 布防报告：不受恢复时间和输出时间段限制 <ul style="list-style-type: none"> ● 启用中心：布防报告成功后输出将打开，撤防报告成功后输出将关闭 ● 不启用中心：布防后输出将打开，撤防后输出将关闭 ➢ 布防报告自恢复 <ul style="list-style-type: none"> ● 启用中心：布防报告成功后输出将打开，恢复时间结束或撤防报告成功后输出将关闭 ● 不启用中心：布防后输出将打开，恢复时间结束或撤防后输出将关闭 ➢ 布防立即输出：不受恢复时间限制。布防后输出将打开，撤防后输出将关闭 ➢ 布防报警脉冲输出：不受恢复时间和输出时间段限制。输出打开后，无报警时持续输出，发生所有报警时脉冲输出 <ul style="list-style-type: none"> ● 启用中心：布防报告成功后输出将打开，撤防报告成功后输出将关闭 ● 不启用中心：布防后输出将打开，撤防后输出将关闭 ➢ 挟持密码撤防输出：挟持密码撤防后输出将打开，恢复时间结束或其他用户密码布撤防操作后输出将关闭 			

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 远程控制: 不受恢复时间限制。仅由远程(远程指中心、APP等)控制,输出控制方式分为三种,打开、关闭、打开 xx 秒后关闭 ➤ 烟感电源: 默认一直打开,不受恢复时间限制,动作 2 秒后自动复位。作为可开关辅助电源(负极),为需要断电复位的设备提供 12VDC,比如需断电复位的烟感探测器 ➤ 网络连接故障输出: 不受恢复时间限制。网络连接故障(任意中心连接故障)时输出将打开,故障恢复后输出将关闭 ➤ 电话外线故障输出: 不受恢复时间限制。电话外线故障时打开,故障恢复后关闭 ➤ 电话外线故障警号输出: 不受恢复时间限制。电话外线故障时打开,撤防、报警输出复位或故障恢复后关闭 ➤ 电话或网络故障输出: 不受恢复时间限制。电话外线或网络连接故障(任意中心连接故障)时输出将打开,故障恢复后输出将关闭 ➤ 电话或网络故障警号输出: 不受恢复时间限制。电话外线或网络连接故障(任意中心连接故障)时输出将打开,撤防、报警输出复位或故障恢复后关闭 ➤ 防区联动: 请参考《防区》中“防区联动”部分说明 <ul style="list-style-type: none"> ● 触发输出 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 恢复时间为 0,防区触发时输出将打开,防区恢复后输出将关闭 ✓ 恢复时间不为 0,防区触发时输出将打开,恢复时间后输出将关闭 ● 报警输出 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 恢复时间为 0,防区报警时输出将打开,清除报警记忆后输出将关闭 ✓ 恢复时间不为 0,防区报警时输出将打开,恢复时间后输出将关闭 ● 如果一个输出同时被持续和脉冲两种信号驱动时,按脉冲输出执行 ● 如果防区触发和防区报警同时联动输出时,按报警联动输出执行 ➤ 布防防区联动: 仅防区所属分区布防时,防区联动输出有效。请参考《防区》中“防区联动”部分说明 <ul style="list-style-type: none"> ● 触发输出 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 仅对延时防区类型有效 ✓ 恢复时间为 0,防区触发时输出将打开,防区恢复后输出将关闭 ✓ 恢复时间不为 0,防区触发时输出将打开,恢复时间后输出将关闭 ● 报警输出 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 恢复时间为 0,防区报警时输出将打开,撤防后输出将关闭 ✓ 恢复时间不为 0,防区报警时输出将打开,恢复时间后输出将关闭 ● 如果一个输出同时被持续和脉冲两种信号驱动时,按脉冲输出执行 ● 如果防区触发和防区报警同时联动输出时,按报警联动输出执行 ➤ 网络总线输出: 仅对输出 1 和输出 2 有效。当作为从设备需要启用网络总线输出功能时设置
<p>注意:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 输出 1: 如果启用作为声音提示功能时,“布防报告”、“布防报警脉冲输出”、“布防立即输出”、“烟感电源”、“防区联动”、“网络总线输出”无效 2) 输出 1: 如果选择“布防报告自恢复”,则在输出关闭前不能作为声音提示功能 3) “烟感电源”输出,可由中心控制,“打开”或“关闭”都动作 2 秒后自动复位。复位“烟感电源”时,1 分钟内不检测“烟感探头”防区
<p>输出时间</p>	<p>设置允许输出的时间段。在设定的时间内允许输出(适合于主机与中心连接的场景,能与中心同步时间)。有效值为 00-23 小时、00-59 分钟</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 开始时间等于结束时间: 无时间限制, 24 小时有效 ➤ 开始时间小于结束时间: 例如开始时间 08:00, 结束时间 21:00, 表示当天的 08:00-21:00 ➤ 开始时间大于结束时间: 例如开始时间 21:00, 结束时间 08:00, 表示当天的 21:00 至第二天的 08:00
<p>分区 (1-8)</p>	<p>默认为分区 1。当输出选项为“有声报警”/“所有报警”/“所有报警报告”/“布防报告”/“布防报警脉冲输出”/“布防立即输出”/“布防报告自恢复”时,允许哪些分区可输出</p>
<p>全布防输出</p>	<p>勾选项,默认不勾选。当输出选项为“布防报告”、“布防报警脉冲输出”、“布防立即输出”、“布防报告自恢复”时:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 勾选: 所选分区中,全部分区布防或布防报告成功后打开,任意分区撤防后关闭 ● 不勾选: 所选分区中,任意分区布防或布防报告成功后打开,全部分区撤防后关闭
<p>故障报告</p>	<p>输出 1 故障报告: 默认关闭,勾选为报告中心。应用于警号防拆</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 输出“不启用”时,不检测、不报告故障 ● 输出开路时(回路阻值大于 100KΩ),产生警报/继电器故障,接上警号后故障恢复;警号鸣响时,输出 1 处于短路(回路阻值小于 8Ω)或回路阻值大于 3KΩ也会产生故障
<p>无线 ID</p>	<p>默认为空,表示不启用无线输出。输入自带输出的无线设备 TID(格式为 COWN-xxx-xx-xxx),且必须同时用 OTG 配置程序在自带输出的无线设备中注册主机的 TID,该无线设备的输出(无线输出)才有效。</p> <p>详情请参考《附录 8: Lora 多功能中继器》和《附录 11: Lora 单防区输入/单输出模块》部分说明</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 无线中继器的输出: 由注册的起始输出开始,依次占用连续顺序的 2 个输出 ➤ 无线输出和有线输出同时有效
<p>设备信息</p>	<p>用于显示输出状态: 在线/离线, 优先显示无线输出状态</p>

7、用户凭证：密码、ID 卡、指纹、遥控器

密码长度	所有密码长度必须一致，可设置为 4 位或 6 位数，默认为 4 位 注意：请谨慎此操作，修改密码长度后，所有密码都将恢复为出厂默认密码	
安装员密码	默认为 5555。作为系统编程密码，仅允许手动测试，不允许布撤防等其他操作	
密码 1-64 (用户密码)	<ul style="list-style-type: none"> ● 密码不允许重复 ● 密码 1 为主密码，默认为 1234 ● 密码 2-64 默认为空 ● 密码 1-64 即为用户密码 1-64，对应使用者编号 001-064 	密码权限(默认为允许) <ul style="list-style-type: none"> ● 布防：是否允许外出布防和留守布防 ● 撤防：是否允许撤防 ● 强制布防：允许[布防]时，是否允许强制布防 ● 旁路：是否允许防区旁路/旁路恢复
	密码 分区 1-8	设置密码所属分区：是否允许该密码对所选分区进行操作 勾选项，默认所有密码都属于分区 1，未分配分区的密码无效
挟持密码 (用户密码 65)	默认为空。 挟持密码不允许布防和旁路操作 ，对应使用者编号 065 挟持撤防后，报告“挟持报警”。 挟持密码允许对所有分区进行操作	
维护员密码 (用户密码 200)	默认为空。 允许对所有分区进行操作 ，对应使用者编号 200	
维护员 操作 CID	默认为 40C。自定义 3 位维护员进行布撤防、旁路等操作的事件报告码，有效值为 001-FFF	
锁机密码	默认为空，仅允许远程(指中心、APP 等)通过锁机密码来关闭/开启主机，不允许布撤防系统和解除报警、旁路防区等其他操作	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 撤防且无报警状态下，远程用锁机密码进行外出布防操作来关闭主机。主机关闭后，键盘任意按键、刷卡都将发出 5 声短音，并报告“主机关闭” ● 远程用锁机密码进行撤防操作来开启主机，并报告“主机开启” 	
双密码操作	<ul style="list-style-type: none"> ● 默认不勾选，仅使用单密码进行布撤防、旁路、解除报警操作 ● 如果勾选，则布撤防、旁路、解除报警操作必须是双密码进行，同时禁止远程遥控操作 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 个用户密码输入间隔时间不能超过 30 秒，操作不分先后，且必须在同一个键盘上进行 ✓ 按照第 2 个用户密码的权限执行 ✓ 布撤防报告事件中为第 2 个输入用户密码的使用者编号 ✓ 同时报告一条 CID 为 40D 的事件，报告事件中为第 1 个输入用户密码的使用者编号 ✓ 注意：如果同时启用了【卡/指纹】+密码模式，则仅双密码操作失效 	
远程 强制布防	默认为禁止。启用后，用户密码远程(指中心、APP 等)布防操作将按强制布防执行 注意：用户密码必须允许布防权限(参考“用户密码权限”说明)	
直接强制布防	默认为禁止。启用后，用户密码布防操作将按强制布防执行 注意：用户密码必须允许布防和强制布防权限(参考“用户密码权限”说明)	
ID 卡 1-12	<ul style="list-style-type: none"> ● 默认为空 ● 输入 ID 卡号(卡号一般为数字) ● ID 卡不允许重复 ● ID 卡 1-12 对应使用者编号 141-152 	ID 卡权限(默认允许) <ul style="list-style-type: none"> ● 布防：是否允许外出布防 ● 强制布防：允许[布防]时，是否允许强制布防 注意：布防不允许留守布防 ● 撤防：是否允许撤防
	最近卡号：最后一次刷卡的 ID 卡号 (OTG 程序通过点击“读取”获得)	注册最近卡号：将“最近卡号”添加到未使用的 ID 卡中。应用于无法获取 ID 卡号
	ID 卡 分区 1-8	设置 ID 卡所属分区：是否允许该 ID 卡对所选分区进行操作 勾选项，默认所有 ID 卡都属于分区 1，未分配分区的 ID 卡无效
【卡/指纹】 +密码 模式	默认不启用。如果启用，则单独使用密码或者指纹或者刷卡都禁止布撤防操作	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 任意对应：用户密码 1-64 允许和 ID 卡 1-12 或者指纹用户 1-16 任意对应 ● 一一对应：用户密码 1-12 必须和 ID 卡 1-12 一一对应，或者用户密码 1-16 必须和指纹用户 1-16 一一对应 	

用户 1-16 (用户指纹)	<p>每个用户最多允许录入 2 个指纹，共 32 个指纹。用户 1-16 对应使用者编号 101-116</p> <p>主机必须处于撤防状态且无报警情况下，才允许注册指纹/删除指纹</p> <p>注意：允许同时注册或者删除单个或多个指纹</p> <p>➢ 通过勾选【指纹 x】注册用户指纹（x 为用户的第 1 个指纹或第 2 个指纹）</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 选择需要注册指纹的用户，勾选【指纹 x】选项，保存后进入注册模式 ✓ 弹出“注册指纹”框，同时键盘语音提示“注册用户 x 指纹 x”，开始录入指纹。如果成功录入 3 次有效指纹，语音提示“用户 x 指纹 x 注册成功”，并显示指纹 x “已注册” <ol style="list-style-type: none"> 1) 注册过程中，语音提示“有效指纹或无效指纹”指导操作 2) 注册同一个指纹必须在同一个键盘上录入，不要在多个键盘上同时进行注册指纹操作，避免指纹数据混乱 3) 取消注册(弹窗中)：点击后将关闭弹窗，并取消该指纹注册 4) 注册指纹操作结束后，一定要将未注册的【指纹 x】选项取消，避免一直处于注册模式，导致不能使用指纹布撤防 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 所选的全部指纹都注册成功或完成注册操作后，会自动退出注册模式 <p>➢ 不勾选【指纹 x】选项，保存后将删除已注册指纹，再次启用必须重新注册</p>			
	用户指纹权限 (默认允许)		<ul style="list-style-type: none"> ● 布防：是否允许外出布防 ● 强制布防：允许[布防]时，是否允许强制布防 <p>注意：布防不允许留守布防</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 撤防：是否允许撤防 	
	用户指纹 分区 1-8	设置用户所属分区：是否允许该用户使用指纹对所选分区进行操作 勾选选项，默认所有用户都属于分区 1，未分配分区的用户指纹无效		
遥控器 1-32	序列号	紧急报警	报警输出	遥控器权限
	默认为空。输入遥控器(包括 Lora 遥控器)序列号(或 TID)，遥控器不允许重复，遥控器 1-32 对应使用者编号 201-232 获取遥控器序列号(或 TID)方法： 每个遥控器出厂时都有一个唯一的序列号(或 TID)。按遥控器任意键，可以读取到遥控器的序列号或 TID		在“遥控器报警”选项有效时，可选是否启用遥控器紧急报警 默认：开启	在“遥控器报警输出”选项有效时，可选有声或无声报警，跟随报警输出 默认：开启
	遥控器 分区 1-8	设置遥控器所属分区：是否允许该遥控器对所选分区进行操作 勾选选项，默认所有遥控器都属于分区 1，未分配分区的遥控器无效 注意：遥控器报警仅跟随所属的有效分区		
	最近遥控器 ：最后一次操作的遥控器序列号(OTG 程序通过点击“读取”获得)		注册最近遥控器 ：将“最近遥控器”添加到未使用的遥控器注册列表中。应用于无法获取遥控器序列号	
遥控布撤防提示音	固定跟随输出 1，可选是否启用作为布撤防遥控器布撤防声音提示：布防时输出 2 秒，撤防时输出 1 秒。默认为打开提示音			
遥控器巡更提示音	固定跟随输出 1，可选是否启用作为遥控巡更声音提示：触发时输出 1 秒。默认为关闭提示音			
遥控器强制布防	遥控器布防时，可选是否允许强制布防。默认为禁止强制布防。 注意：此选项影响所有遥控器的“强制布防”功能			
遥控器报警	可选是否启用遥控器紧急报警，默认为开启遥控器紧急报警 注意：此选项影响所有遥控器的“报警”功能			
遥控器报警输出	遥控器紧急报警时，可选有声或无声报警，默认为有声报警，跟随报警输出(勾选为有声报警，否则为无声报警)。 注意：此选项影响所有遥控器的“报警输出”功能			
遥控器所有按键均为报警	默认不勾选，遥控器每个按键按照默认功能执行。如果选项打开，则所有遥控器按键均为报警功能，且不受“遥控器报警”选项和每个遥控器的“报警”选项限制			
错误密码锁定次数	默认为 5 次。有效值为 0-255 次，0 和 1=1 次，2-255=2-255 次			

注意：如果允许用户密码、遥控器、ID 卡、指纹、远程等强制布防，执行强制布防操作后，若有未准备防区，则报告防区开路故障，防区恢复后报告防区开路故障恢复且可正常触发报警


📖 键盘说明

键盘通过 485 总线与主机连接，每条 485 总线最多支持 8 个键盘

- CN0066-V: 中文八分区触摸屏液晶键盘，支持**指纹**，不支持读卡，带**语音提示**及防拆，自带 1 个防区
- CN0065-V: 中文八分区触摸屏液晶键盘，不支持读卡，带**语音提示**及防拆，自带 1 个防区
- CN0068: 中文四分区液晶键盘，不支持读卡，支持防拆，自带 1 个防区
- CN0058: 16 防区四分区数码键盘，不支持读卡，支持防拆，自带 1 个防区
- CN0056: 32 防区四分区数码键盘，不支持读卡，带**语音提示**及防拆，自带 1 个防区
- CN0055: 24 防区四分区数码键盘，支持**读卡**
- CN0052: 24 防区单分区数码键盘，支持**读卡**，仅允许对所属最小有效分区操作及显示



CN0065/CN0066 (尺寸:150*115*24mm)



CN0056 (尺寸:150*115*24mm)




CN0055 (尺寸:80*130*24mm)



CN0052 (尺寸:80*130*24mm)



CN0058 (尺寸:130*85*22mm)



CN0068 (尺寸:130*85*22mm)

1、键盘声音

键盘蜂鸣音	说明	图标	说明
1 短音	按键确认		分区 1 外出布防
1 长音	保存成功或锁定时按键、刷卡		分区 1 留守布防
2 短音	返回上一层		故障指示
3 短音	保存失败或密码错误、刷卡失败		电源指示
5 短音	主机关闭时按键、刷卡	1-24 (32)	防区指示
低频率连续短音	进入/退出延迟期间		

2、键盘指示灯

● 数码键盘 (CN0052/CN0055/CN0056/CN0058)

指示灯	布防 留守布防 (CN0052) A/B/C/D : 分区布撤防 (CN0055/CN0056)	故障	电源	1-24 (CN0052/CN0055) 1-32 (CN0056) 1-16 (CN0058) 防区灯
亮	外出布防 留守布防	所有网络中心及电话中心连接断开	交流正常 电池正常	防区未准备
灭	撤防	所有网络中心及电话中心连接正常	-----	防区准备好
慢闪	布防延时期间	任意网络中心及电话中心连接、系统故障	电池故障	防区旁路
快闪	报警(分区报警)	参见如下说明	交流故障	防区报警

● CN0052 单分区键盘：当 + 两个灯同时慢闪，表示进入编程或用户模式；当 + 两个灯同时快闪，表示进入旁路模式；仅 灯快闪，表示进入故障查询模式

● CN0055/CN0056/CN0058 多分区键盘：当 灯快闪，且 A/B/C/D/ 五个灯同时慢闪，表示进入编程或用户模式；当 灯快闪，且 A/B/C/D/ 五个灯也同时快闪，表示进入旁路模式；仅 灯快闪，表示进入故障查询模式

● 中文液晶键盘 (CN0065-V/CN0066-V/CN0068)

指示灯	A/B/C/D : 分区布撤防	故障	电源
亮	主机布防/留守布防	所有网络连接及电话通讯故障	交流/电池正常
灭	主机撤防	所有网络连接及电话通讯正常	-----
慢闪	布防延时期间	任意网络连接及电话通讯异常,系统故障	电池故障
快闪	主机报警(分区报警)	参见如下说明	交流故障

当 灯快闪，且 A/B/C/D/ 五个灯同时慢闪，表示进入编程或用户模式

当 灯快闪，且 A/B/C/D/ 五个灯也同时快闪，表示进入旁路模式

3、中文触摸屏液晶键盘屏幕(CN0065-V/CN0066-V)

图标	说明	备注
1	分区 1	分区号后面跟随的图标，表示对应分区不同状态。键盘仪对显示分区允许进行操作
2	分区 2	
3	分区 3	
4	分区 4	
5	分区 5	
6	分区 6	
7	分区 7	
8	分区 8	
	蓝色，外出布防	<ul style="list-style-type: none"> ● 如分区存在，将在分区号后显示，用于表示分区不同状态 ● 如果分区未准备，当有报警记忆时，必须先清除报警记忆，再查看未准备防区
	灰色，外出布防退出延时期间	
	红色，外出布防报警	
	蓝色，留守布防	
	灰色，留守布防退出延时期间	
	红色，留守布防报警	
	绿色，撤防准备	
	红色，撤防准备报警	
	黄色，撤防未准备	
	红色，撤防未准备报警	
	红色，电池故障	用于表示电池故障状态
	红色，交流故障	用于表示交流故障状态
	红色，电话外线故障	用于表示电话外线故障状态
	▲，上一页	用于表示查看内容时可翻页
	▼，下一页	
	▲▲，向上快翻 10 页	用于表示查看内容时可快翻 10 页
	▼▼，向下快翻 10 页	
	返回/退出	返回到上一级菜单或退出到主菜单
	关闭窗口	用于关闭输入弹窗

● 主界面(待机界面)，如下图所示



- 日期时间：显示主机日期时间(同步中心时间，未设置中心时不显示)，或者显示报警及未准备防区(注意：当显示报警及未准备防区时，直接点击该区域可以进入“防区”菜单)
- 用户信息：用于显示用户信息。在 OTG 程序→自定义文字，可自定义信息内容
- 分区状态：用于显示各个分区不同状态
- 主菜单：系统操作主菜单
- 系统状态：用于显示电源(交流和电池)、电话外线等故障


注意：1) 在主界面时，和其他键盘操作一样，可以直接通过键盘按键对主机进行操作，请参考其他章节的说明

2) 主界面在 5 分钟内无任何按键及菜单操作，进入休眠状态(最低亮度显示)

4、中文液晶键盘屏幕(CN0068)

- **主界面**(待机界面)，如下图所示

显示默认值：



显示可自定义文字：




- 第一行：默认显示“丛文警云液晶键盘”。在 OTG 程序→自定义文字，可自定义文字，最多显示 9 个汉字
- 第二行：默认显示系统日期时间。在 OTG 程序→自定义文字，可自定义信息内容

当有防区报警或开路时，滚动显示报警或开路防区。优先显示报警防区，清除报警记忆后显示开路防区。按【^】【v】键快速翻页，按任意键可暂停 10 秒

注意：1) 在主界面时，和其他键盘操作一样，可以直接通过键盘按键对主机进行操作，请参考其他章节的说明

2) 主界面在 1 分钟内无任何按键操作，进入休眠状态（关闭屏幕背光灯）

- **菜单界面**，如下图所示



- 6 个菜单的位置固定，按数字 1-6 进入相应菜单
- 在 1 分钟内无任何按键操作，返回主界面

5、键盘设置

5.1、设置键盘总线地址

每个键盘必须有唯一地址，否则会导致键盘不能正常使用。键盘地址的有效范围为 01-08，出厂默认地址为 05。键盘地址设置完成后，主机会重新再次搜索键盘地址或重启主机后才生效。

- 通过 OTG 配置程序设置。点击“丛文设备总线”，修改键盘需要的总线地址，再点击【写入】保存。可以点击【读取】的方式确认参数是否保存成功；
- 在键盘上电 60 秒内，按住键盘【*】键，直到键盘发出鸣音后松开(此时鸣响几声，表示键盘地址为几；等到鸣音停止后，输入要设置的键盘地址【01-08】，然后按【#】键。如果键盘发出 1 长音，表示设置成功；否则 3 短音表示设置失败；

注意：以上两种设置方法，DIP 拨码开关的开关 4 必须置于 OFF 位置

- **通过 DIP 拨码开关设置**

DIP 拨码开关	1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	拨码开关 4： 键盘总线地址的设置方式 ON=只能用拨码开关设置 OFF=只能用键盘或 OTG 设置 (参考上面两种方法)
	2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
	3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	
	4	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
总线地址	1	2	3	4	5	6	7	8		

5.2、设置键盘音量

在 OTG 程序→语音→提示音音量，允许设置键盘的语音及按键音的音量，默认为 6。共分 11 级(有效值 0-10)，最高为 10，设为 0 表示关闭声音

5.3、设置触摸按键灵敏度

在 OTG 程序→键盘→触摸按键灵敏度，允许设置键盘触摸按键的灵敏度，默认为 6。共分 11 级(有效值 0-10)，最高为 10

6、键盘编程

6.1、编程地址及参数说明：编程地址为 2 位数。

编程地址	编程项	参数说明		默认值
00 **	中心 1 IP 地址	*代替点	这 4 个参数值被修改且保存成功，则在退出编程 3 秒钟后，主机将会自动重启	空
01	中心 1 端口	1-5 位数字		7101
02 **	中心 1 备份 IP	*代替点		空
03	中心 1 备份端口	1-5 位数字		7101
04 **	中心 1 用户编号	1-8 位，支持十六进制，输入：0-9=0-9，*0=A，*1=B，*2=C，*3=D，*4=E，*5=F		空
05	系统状态报告	自动报告布撤防、防区状态选项： 1=允许，0=禁止		0
06	网络接口	4 位编程值，1=移动网络，2=有线网络 第 1 位：中心 1 网络接口 第 2 位：中心 1 备份网络接口 第 3 位：中心 2 网络接口 第 4 位：中心 2 备份网络接口		2121
07	心跳周期	主机向中心报到间隔，有效值 10-255 秒		30
08 **	报告保留时间	以 10 分钟为单位，有效值 0-255，0 表示一直保留		0
09 **	定期测试报告周期	有效值 0-240 小时，0 表示不报告		24
10 **	中心 2 IP 地址	*代替点	注意：如果参数值被修改且保存成功，则在退出编程 3 秒钟后，主机将会自动重启	空
11	中心 2 端口	1-5 位数字		7101
12 **	中心 2 备份 IP	*代替点		空
13	中心 2 备份端口	1-5 位数字		7101
14 **	中心 2 用户编号	1-8 位，支持十六进制，输入：0-9=0-9，*0=A，*1=B，*2=C，*3=D，*4=E，*5=F		空
16	有线网络	静态 IP 地址	输入时，“.”(点)用“*”代替 这 4 个参数值被修改且保存成功，则在退出编程 3 秒钟后，主机将会自动重启	192.168.1.100
17		静态子网掩码		255.255.255.0
18		静态网关		192.168.1.1
19		静态 DNS 服务器		192.168.1.1
20	安装员密码		4 位或 6 位数字。	5555
21	密码长度		有效值 4 或 6。	4
22	看护功能选项		第 1 位：0=一直开启，1=仅撤防时开启 第 2、3 位：看护时间(01-99 小时)	024
23 **	进入延时时间		以秒为单位，有效值 0-255 秒	30
24 **	退出延时时间		以秒为单位，有效值 0-255 秒	30
25	系统提示音 (跟随输出 1)		第 1、3、4 位编程值：0=关闭，1=开启 第 2 位编程值：0=关闭，1=响 1 次，2=脉冲 第 1 位：开关布撤防提示音 第 2 位：布防后延时防区触发提示音 第 3 位：遥控器布撤防提示音 第 4 位：遥控器巡更提示音	1010
26	系统选项 1		4 位编程值，0=关闭，1=开启 第 1 位：遥控器强制布防选项 第 2 位：遥控器紧急报警输出选项 第 3 位：遥控器紧急报警使能 第 4 位：撤防自动清除报警记忆	0110
27	系统选项 2		第 1 位：卡/指纹加密模式 0=关闭，1=[卡/指纹]加密码任意对应， 2=[卡/指纹]加密码一一对应 第 2-4 位：备用	0

编程地址	编程项	参数说明	默认值
31	输出 1 属性	第 1、2 位：输出类型 00=不启用, 01=有声报警, 02=所有报警, 03=布防报告, 04=远程控制, 05=布防报警脉冲输出, 06=烟感电源, 07=布防立即输出	02120
32	输出 2 属性	第 3、4、5 位：恢复时间 (以秒为单位, 有效值 000-255 秒, 000 表示不自动复位)	00120
41	输出 1 时间段	开始时间：第 1-4 位：HHMM 小时分钟	00000000
42	输出 2 时间段	结束时间：第 5-8 位：HHMM 小时分钟 有效值：00-23 小时, 00-59 分钟	00000000
51	防区 1 属性	第 1、2 位：防区类型 00=不启用 01=即时 02=普通延时 03=内部 04=紧急 05=报警输出复位 06=布撤防开关 07=仅看护 08=通道延时 09=快速紧急 10=火警 11=烟感探头 12=火警手动 13=火焰探头 14=热感探头 15=自定义紧急 1 16=自定义紧急 2 17=内部延时	0110
52	防区 2 属性		0110
53	防区 3 属性		0110
54	防区 4 属性		0110
55	防区 5 属性		0110
56	防区 6 属性		0110
57	防区 7 属性		0110
58	防区 8 属性		0110
59	防区 9 属性		0110
60	防区 10 属性		0110
61	防区 11 属性		0110
62	防区 12 属性		0110
63	防区 13 属性		0110
63	防区 14 属性		0110
65	防区 15 属性		0110
66	防区 16 属性		0110
67	防区 17 属性		0010
68	防区 18 属性		0010
69	防区 19 属性		0010
70	防区 20 属性		0010
71	防区 21 属性		0010
72	防区 22 属性		0010
73	防区 23 属性		0010
74	防区 24 属性		0010
75	防区 25 属性		0010
76	防区 26 属性		0010
77	防区 27 属性		0010
78	防区 28 属性		0010
79	防区 29 属性		0010
80	防区 30 属性	第 3 位：有声防区 (0=无声, 1=有声)	0010
81	防区 31 属性	第 4 位：看护防区 (0=不启用, 1=启用)	0010
82	防区 32 属性		0010
83	防区 33 属性		0010
84	防区 34 属性		0010
85	防区 35 属性		0010
86	防区 36 属性		0010
87	防区 37 属性		0010
88	防区 38 属性		0010
89	防区 39 属性		0010
90	防区 40 属性		0010
91	遥控器 1-4 紧急	4 位编程值, 0=关闭, 1=开启 每个地址设置 4 个遥控器, 开启或者关闭遥控器的紧急报警及紧急报警输出	1111
92	遥控器 5-8 紧急		1111
93	遥控器 9-12 紧急		1111
94	遥控器 13-16 紧急		1111
95	遥控器 1-4 输出		1111
96	遥控器 5-8 输出		1111
97	遥控器 9-12 输出		1111
98	遥控器 13-16 输出		1111
99	所有恢复出厂值		1 = 所有参数都恢复为出厂值

6.2、编程说明

主机必须处于撤防状态且无报警情况下，才允许进入编程模式

进入编程模式：输入【安装员密码】，然后按【*】+【9】键。红灯和绿灯(LED 键盘)、布防灯和留守布防灯(图标键盘)、A/B/C/D/电源灯同时慢闪且故障灯快闪(图标键盘)，表明已经进入编程模式，等待输入编程地址

退出编程模式：在等待输入编程地址状态下，按【#】键退出或3分钟内无按键自动退出，返回到撤防状态。

6.3、编程参数描述

修改编程参数

输入【2位编程地址】，然后输入【有效的参数值】，按【#】键。如果输入正确，键盘发出1长音，表明参数值保存成功。否则3短音表示保存失败，重复此步骤继续；

注意：IP地址中的点用*代替，数字前的零不用输入

例如192.168.001.010，应编程为：192*168*1*10

删除编程参数(仅编程表中标记“*”的编程地址支持)

输入【2位编程地址】，然后按【#】键。键盘发出1长音表明编程参数删除成功。

7、键盘主密码管理用户密码、ID卡、遥控器

系统支持64个用户密码、1个挟持密码、12张ID卡、32个布撤防遥控器；用户密码1-32对应使用者编号01-32，挟持密码对应使用者编号33，ID卡1-12对应使用者编号41-52，遥控器1-32对应使用者编号61-92

用户密码1为主密码，默认为1234(或123456)，主密码不允许被删除。只有主密码允许管理用户密码、ID卡、遥控器

系统必须处于撤防状态且无报警情况下，才允许进入用户模式进行管理

进入用户模式：输入【主密码】，然后按【*】+【1】键。布防灯和留守布防灯同时慢闪(单分区键盘)、A/B/C/D/电源灯同时慢闪且故障灯快闪(多分区键盘)，表明已经进入用户模式，等待输入使用者编号。

退出用户模式：在等待输入使用者编号状态下，按【#】键退出或3分钟内无按键自动退出，返回到撤防状态。

7.1、管理用户密码

查看用户密码：

输入【使用者编号(01-33)】，数码管显示使用者编号和密码，查看完后按【#】键返回，键盘发出2短音。重复此步骤继续；

添加/修改用户密码：

- 输入【使用者编号(01-33)】，数码管显示使用者编号和密码，然后输入新的【密码】，按【#】键确认。如果密码正确且非重复，键盘发出1长音，表明密码保存成功，否则3短音表示保存失败。重复此步骤继续；

- 输入【使用者编号(01-32)】，数码管显示使用者编号和密码，然后输入新的【密码】，再按【*】键后输入待分配的分区号 1-8(分区号可连续输入，输入顺序不先后，数字 1-8 分别对应分区 1-8)，按【#】键确认。如果密码正确且非重复，键盘发出 1 长音，表明密码和分区保存成功，否则 3 短音表示保存失败。重复此步骤继续。

删除用户密码:

输入【使用者编号(02-33)】，数码管显示使用者编号和密码，然后按【*】键确认。键盘发出 1 长音表明密码已经删除。

7.2、管理 ID 卡

查看 ID 卡:

输入【使用者编号(41-52)】，数码管显示使用者编号和卡号，查看完后按【#】键返回，键盘发出 2 短音。重复此步骤继续；

注册 ID 卡:

输入【使用者编号(41-52)】，数码管显示使用者编号和卡号，在 5 秒钟内刷卡(将 ID 卡放在键盘上刷卡)，如读卡成功，键盘发出 1 短音，同时显示卡号，然后按【#】键确认。如果键盘发出 1 长音，表明 ID 卡注册成功，否则 3 短音表示注册失败。重复此步骤继续；

删除 ID 卡:

输入【使用者编号(41-52)】，数码管显示使用者编号和卡号，然后按【*】键确认。键盘发出 1 长音，表明 ID 卡已经删除

7.3、管理布撤防遥控器

注册遥控器:

输入【使用者编号(61-92)】，数码管显示使用者编号，在 5 秒钟内按遥控器任意按键，键盘发出 1 短音，然后按【#】键确认。如果键盘发出 1 长音，表明遥控器注册成功，否则 3 短音表示注册失败。重复此步骤继续；

删除遥控器:

输入【使用者编号(61-92)】，数码管显示使用者编号，然后按【*】键确认。键盘发出 1 长音，表明遥控器已经删除。


8、键盘用户密码管理自身密码

系统必须处于撤防状态且无报警情况下，才允许保存用户密码。输入【用户密码】，然后按【*】+【71】+【#】键。布防灯和留守布防灯同时慢闪(单分区键盘)、A/B/C/D/电源灯同时慢闪且故障灯快闪(多分区键盘)，表明已经进入用户密码模式，等待用户继续操作。

- **修改自身密码:** 输入新的【用户密码】(密码长度和原密码长度必须相同)，按【#】键确认。如果密码正确且非重复，键盘发出 1 长音，表明密码保存成功，否则 3 短音表示保存失败
- 或按【#】键退出用户密码模式

遥控器说明

1、布撤防遥控器按键说明



Lora 遥控器指示灯状态

CN0553 (双色)	红色	熄灭: 待机	CN0554	红灯	熄灭: 待机
		短亮: 正常发送			短亮: 发送信号
		闪烁: 低电发送			闪烁: 收到应答
	绿色	短亮: 主机布防状态			
闪烁: 主机撤防状态					

2、注册布撤防遥控器

系统必须处于撤防状态且无报警情况下，才能注册遥控器

- 仅 CN4008E。通过主板上的无线注册按钮注册遥控器(不包括 Lora 遥控器)。按一下主板上的无线注册按钮，数码管第 2 个点亮起，表示已进入遥控器注册模式。此时，在 5 秒内按下遥控器上任意一个按键，数码管第 2 个点熄灭，并同时显示遥控器序列号或 TID，注册结束。同样方法注册其他遥控器。无注册操作 5 秒后自动退出
- 通过 CN1001 无线遥控模块注册遥控器(不包括 Lora 遥控器)。具体操作，请参考《CN1001 丛文无线遥控模块安装手册》说明
- 其他注册遥控器(Lora 遥控器必须配合 CN0082 Lora 无线接收模块注册)的方法，请参考《主机参数》中《7、用户凭证：密码、ID 卡、指纹、遥控器》部分说明

3、删除布撤防遥控器(CN4008D 不支持)

系统必须处于撤防状态且无报警情况下，才能删除遥控器。按住主板上的注册按钮，直到数码管第 2 个点由亮起到闪烁时松开(全程大约需要 5 秒钟)，即可清除已经注册的所有遥控器

4、CN1001 无线遥控模块

- CN1001 无线遥控模块可作为中继器使用，用来延长遥控器的无线距离
- CN1001 无线遥控模块连接主机 485 总线，有效总线地址为 01- 30/110

5、巡更遥控器(CN4008D 不支持)

巡更遥控器不需要注册。按下巡更遥控器的任意一键，如果选择了输出 1 作为巡更声音提示，则警号响一声，并发送巡更事件报告到中心

系统操作

- ◇ 如允许“撤防清除报警记忆”，则撤防成功后会自动清除报警记忆
- ◇ 如允许“直接强制布防”，则用户密码外出布防和留守布防为强制布防
- ◇ 强制布防时若有未准备防区，则报告防区开路故障，防区恢复后报告防区开路故障恢复，且可正常触发报警
- ◇ 注意：单分区键盘仅允许对键盘所属最小有效分区进行操作及显示

1、全局布撤防

功能	操作方法	说明
外出布防	【用户密码(/或双密码)]+【#】	1、未准备分区不允许布防，需用强制布防或分区布防操作 2、仅部分分区布防时，布防操作无效，需用分区布防操作
留守布防	【用户密码(/或双密码)]+【*】+【3】+【#】	1、未准备分区(内部防区除外)不允许布防，需用强制布防或分区布防操作 2、自动旁路内部防区
强制外出布防	【用户密码(/或双密码)+*2#】	
强制留守布防	【用户密码(/或双密码)+*5#】	自动旁路内部防区
撤防	【用户/挟持密码(/或双密码)]+【#】	仅部分分区布防时，用户密码不允许撤防，需用分区撤防操作，但挟持密码可撤防
注意：1)、双密码操作时，按照第二个用户密码的权限执行 2)、对用户密码分配的所有分区进行操作，包括无分区操作		

2、分区布撤防

功能	操作方法	说明
外出布防	【用户密码(/或双密码)]+【*】+【0】+【分区1-8】+【#】	未准备分区不允许布防，需用强制布防操作
留守布防	【用户密码(/或双密码)]+【*】+【3】+【分区1-8】+【#】	1、未准备分区(内部防区除外)不允许布防，需用强制布防操作 2、自动旁路内部防区
强制外出布防	【用户密码(/或双密码)+*2】+【分区1-8】+【#】	
强制留守布防	【用户密码(/或双密码)+*5】+【分区1-8】+【#】	自动旁路内部防区
撤防	【用户/挟持密码(/或双密码)]+【*】+【0】+【分区1-8】+【#】	
注意：1)、双密码操作时，按照第二个用户密码的权限执行 2)、【分区1-8】可以连续输入，按【#】键后执行，仅对输入的分区分进行操作		

3、刷卡布撤防

功能	操作方法	说明
外出布防	刷卡	未准备分区不允许布防，需允许强制布防或需用分区布防操作。不允许留守布防。如为有效卡，则键盘发出1声长音，并进行布防操作；若为无效卡，则发出3声短音，表明操作失败
撤防	刷卡	如为有效卡，则键盘发出1声长音，并进行撤防操作；若为无效卡，则发出3声短音，表明操作失败
注意：1)、对ID卡分配的所有分区进行操作，包括无分区操作 2)、仅部分分区布防时，布撤防操作无效，需用分区布撤防操作		

4、【用户密码+刷卡/按压指纹】布撤防

功能	操作方法	说明
卡/指纹+用户密码 外出布防	1、刷卡/按压指纹 2、【用户密码(/或双密码)】+【#】	方式1:输入【密码】+【#】键(如有效,则键盘发出1长音,否则发出3短音),然后在5秒内刷卡或者按压指纹。 方式2:刷卡或者按压指纹(如有效,则刷卡键盘发出1长音,否则发出3短音;
卡/指纹+用户密码 撤防	1、刷卡/按压指纹 2、【用户密码(/或双密码)/挟持密码】+【#】	按压指纹键盘语音提示“识别成功”),然后在5秒内输入【密码】+【#】键。
<ul style="list-style-type: none"> ● 刷卡/按压指纹和输入用户密码两种操作不分先后,但必须在同一个键盘上进行 ● 按照用户密码(或双密码第二个用户密码)和ID卡或者用户指纹的<u>共同分区</u>(同属于用户密码和ID卡或者用户指纹的分区)及<u>共同权限</u>(同属于用户密码和ID卡或者用户指纹的权限)执行 ● 未准备分区不允许布防,需允许强制布防或需用分区布防操作 ● 仅部分分区布防时,布撤防操作无效,需用分区布撤防操作 		

5、遥控器布撤防

功能	操作方法	说明
外出布防	按【布防】键	未准备分区不允许布防,需允许强制布防
留守布防	按【留守布防】键	1、未准备分区(内部防区除外)不允许布防,需允许强制布防 2、自动旁路内部防区
撤防	按【撤防】键	
注意:对遥控器分配的所有分区进行操作,包括无分区操作		

6、指纹布撤防

功能	操作方法	说明
外出布防	按压指纹	未准备分区不允许布防,需允许强制布防或需用分区布防操作。 <u>不允许留守布防</u> 。如为有效指纹,则键盘语音提示“识别成功”,并进行布防操作;若为无效指纹,则语音提示“识别失败”,表明操作失败
撤防	按压指纹	如为有效指纹,则键盘语音提示“识别成功”,并进行撤防操作;若为无效指纹,则语音提示“识别失败”,表明操作失败
注意:1)、对用户指纹分配的所有分区进行操作,包括无分区操作 2)、仅部分分区布防时,布撤防操作无效,需用分区布撤防操作		

7、其他操作

功能	操作方法	说明
解除报警	<ul style="list-style-type: none"> ● 【用户/挟持密码(/或双密码)]+【#】 ● 【用户密码(/或双密码)]+【#】/【刷卡】 ● 按遥控器【布、撤防】键 ● 按压指纹或【刷卡】 	<ul style="list-style-type: none"> ● 仅部分分区布防时，用户密码/ID卡/遥控器/指纹仅对报警分区执行撤防解除报警；挟持密码对所有分区执行撤防解除报警 ● 无分区布防时，仅对报警分区执行解除报警
报警输出复位	【用户密码】+【*】+【700】+【#】	不受布撤防状态限制，输入指令后，进行复位报警输出。如允许“撤防自动清除报警记忆”，则复位报警输出后自动清除报警记忆。 注意：不改变主机布撤防状态
防区旁路/旁路恢复	【用户密码(/或双密码)]+【*】+【4】+【2位防区号】，按【#】退出	<ul style="list-style-type: none"> ● 输入2位【防区号】(防区号可以连续输入) 注意：输入防区号后立即执行旁路或旁路恢复 ● 按【#】键退出
清除报警记忆	【*】+【3】+【#】或 撤防状态按遥控器【撤防】键	不需要输入密码。 无报警状态下可清除报警记忆
手动测试	【安装员/用户/挟持密码]+【*】+【6】+【#】	上报一条手动测试报告，报告的使用者：安装员密码为000，其他密码为对应的使用者编号
烟感电源复位	【用户密码/挟持密码]+【*】+【719】+【#】	<ul style="list-style-type: none"> ● 复位“烟感电源”，动作2秒后自动复位 ● 复位时，1分钟内不检测“烟感探头”防区
遥控器紧急报警	按遥控器【紧急报警】键	解除撤防状态下的报警后，报告“紧急报警复位”
键盘紧急报警	长按【0】键保持2秒以上	<ul style="list-style-type: none"> ● 分区跟随键盘所属最小分区 ● 防区跟随键盘总线地址
故障查询	【*】+【8】+【#】	<ul style="list-style-type: none"> ● 当“故障Δ”指示灯慢闪时，表示系统有“网络连接、电话通讯、电话外线、主板防拆、电池反接”故障 ● 输入查询指令【*】【8】【#】查询。如果键盘上的“故障Δ”指示灯或者机箱上的“系统”指示灯快闪，表示已进入故障查询模式。通过防区指示灯显示故障：防区灯1、2、3、4常亮分别表示网络中心1、2、3、4连接故障，防区灯5、6、7、8常亮分别表示电话中心1、2、3、4通讯故障，防区灯5、6、7、8同时快闪表示电话外线故障，防区灯9常亮表示主板防拆，防区灯10常亮表示电池反接。按【#】退出或者30秒后自动退出查询模式。 <p>注意：CN0065/CN0066/CN0068 LCD 键盘不支持</p>
进入步行测试模式	【用户/挟持密码]+【*】+【721】+【#】	步行测试模式适用于个人电话仅报警的拨号测试。在步行测试模式下，主机收到电话按键确认后，再次报警不再拨打个人电话
退出步行测试模式	【用户/挟持密码]+【*】+【720】+【#】	如果不主动退出步行测试模式，将在2小时后会自动退出
停止通讯	【用户密码】+【*】+【701】+【#】	不受布撤防状态限制，输入指令后，通讯缓冲信息将被清除，所有网络和电话拨号通讯操作将被终止，并在本地事件记录里生成一条CID620（停止未发送事件）的记录

8、液晶键盘触摸屏菜单操作(CN0065-V/CN0066-V)

注意：进入子菜单后,如果在1分钟内无任何按键及操作,将自动返回到主界面

主菜单	一级子菜单	二级子菜单	操作方法及说明	
事件记录			查看系统事件。带日期和时间标记的系统事件记录按日期和时间降序排序,最新事件显示在最上面 “x/y”: x表示当前页中第一条事件记录的编号 y表示事件记录总数	
布撤防	分区 1	外出布防 留守布防 强制外出布防 强制留守布防 撤防	操作 1: 【用户密码】+【#】/或【双密码】+【#】 操作 2: 【卡/指纹】+【用户密码】+【#】/或【用户密码】+【#】+【卡/指纹】 1、未准备分区不允许布防,需用强制布防操作 2、【双密码】操作时,按照第二个用户密码执行 3、分区 1-8 后面跟随的图标显示该分区状态 4、【密码+卡/指纹】操作时,按照用户密码和 ID 卡或者用户指纹的共同分区及共同权限执行	
	分区 2			
	分区 3			
	分区 4			
	分区 5			
	分区 6			
	分区 7			
	分区 8			
	全部			
防区	报警		显示报警的防区,防区底色为红色	
	未准备		显示未准备的防区,防区底色为黄色	
	旁路		显示已旁路的防区,防区底色为灰色	
	全部		显示全部的防区	
		旁路/取消 (旁路恢复)	操作: 【用户密码】(+【#】)+【防区号】+【#】 。 防区号输入规则: ● 最多允许输入包括字符“,”在内的 31 个字符 ● 允许输入 1 位或 2 位或 3 位的防区号 ● 多个防区号之间必须用“,”分隔各防区号 ● 连续输入多位数字时,将按照不大于主机的最大防区号自动分割成多个防区号 ● 注意要避免输入重复的防区号,因为重复的防区号会依次进行旁路或旁路恢复的反转操作	
<ul style="list-style-type: none"> ● 分区或防区的显示,由键盘的权限决定 ● 分区或防区的操作,由键盘和密码的共同权限(同属于键盘和密码的权限)决定 				
设置/状态	系统状态		显示主机型号,用于查询 4 个中心的网络连接状态及电话通讯状态,以及电池、交流电、电话外线状态	
	关于		用于查询键盘型号及固件版本	
	键盘设置	界面主题		设置显示风格。默认蓝。选择项:蓝、橙、绿
		总线地址		有效范围为 1-8,出厂默认地址为 05 注意:在键盘上电 60 秒内,才允许修改地址
		扬声器音量		用户可以自行调整键盘声音(按键、蜂鸣音及语音提示)大小。默认为 6,共分 11 级(有效值 0-10),最高为 10,设为 0 表示关闭键盘声音
	背光亮度		用户可以自行调整屏幕亮度,使得屏幕显示更清晰。默认为 6,有效值为 1-10	
主机必须处于撤防状态且无报警情况下,才允许“写入密码/删除(密码)/注册指纹/删除指纹”				

主菜单	一级子菜单	二级子菜单	操作方法及说明
<p>设置/ 状态</p>	<p>密码/指纹 (仅 CN0066 支持指纹)</p>	<p>【主密码】： 即用户密码 1， 只有主密码允 许管理用户密 码及用户指纹</p>	<p>【#】键： 仅在管理密码操作中有效，从上一个输入项进入下一个输入项。在“新密码”输入新密码(或无密码)，按【#】键后会“写入密码”</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 【密码 1-64】： 输入 1 位或 2 位密码编号 注意：输入有效值为 1-64，对应用户密码 1-64 ● 【新密码】： 输入 4 位或 6 位用户密码 ● 【写入密码】 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 如果输入了“新密码”，则“写入密码”后，将保存指定密码用户的密码 ◇ 保存成功，语音提示“操作成功”，同时清除“新密码”输入框 ◇ 保存失败，语音提示“操作失败” ✓ 如果“新密码”为空，则“写入密码”操作无效，语音提示“操作失败” ● 【删除】(密码) <ul style="list-style-type: none"> ✓ 密码 1 是主密码，不允许被删除 ✓ 如果输入了“密码 1-64”，则“删除”后，将删除指定密码用户的密码，语音提示“操作成功” ✓ 如果“密码 1-64”为空，则“删除(密码)”操作无效，语音提示“操作失败”
			<ul style="list-style-type: none"> ● 【指纹 1-16】： 输入 1 位或 2 位指纹编号 注意：输入有效值为 1-16，对应指纹用户 1-16 ● 【注册指纹】 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 点击后，如果该用户所有指纹已注册，则语音提示“操作失败”，否则语音提示“操作成功”，并进入指纹注册模式。弹出“注册指纹”框，同时语音提示“注册用户 x 指纹 x”，开始录入指纹。如果成功录入 3 次有效指纹，提示“用户 x 指纹 x 注册成功” ◇ 注册指纹是对某个用户还未注册的指纹注册 ◇ 注册过程中，有语音提示“有效指纹或无效指纹”及文字描述来指导操作 ◇ 注册同一个指纹必须在同一个键盘上录入，不要在多个键盘上同时进行注册指纹操作，避免指纹数据混乱 ◇ 取消注册(弹窗中)：点击后将关闭弹窗，并取消该指纹注册 ✓ 所有指纹都注册成功或完成注册操作后，自动退出注册模式 ● 删除指纹： 删除指定用户的 2 个指纹。删除成功语音提示“操作成功”，否则语音提示“操作失败” 注意：删除指纹是同时删除某个用户的两个指纹！

9、液晶键盘按键菜单操作 (CN0068)

在主界面按【Fn】键进入菜单页，再按相应数字 1-6 进入菜单项，查看详情

- 进入菜单后，如果在 1 分钟内无任何按键操作，将自动返回到主界面
- 多页显示时，按【^】【v】键可循环查看，第 1 页按【^】键进入最后一页

菜单项	操作方法及说明
1 报警	进入菜单【1 报警】，查看报警防区，如果没有报警的防区显示为空。报警防区都按顺序显示，如有新增报警防区，则插入新增的报警防区
2 开路	进入菜单【2 开路】，查看开路防区，如果没有开路的防区显示为空。开路防区都按顺序显示，如有新增开路防区，则插入新增的开路防区
3 旁路	进入菜单【3 旁路】，显示已旁路防区，如果没有旁路的防区显示为空。旁路防区都按顺序显示，如有新增旁路防区，则插入新增的旁路防区
	<p>注意：主机必须处于撤防状态且无报警情况下，才允许旁路/取消旁路操作</p> <p>防区旁路/取消旁路(旁路恢复)操作：【#】+【旁路密码】+【#】+【旁路防区】+【#】</p> <p>【旁路防区】输入规则：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 最多允许输入包括字符“，”在内的 9 个字符有效(屏幕所见字符为有效字符) ● 允许输入 1 位或 2 位或 3 位的防区号 ● 多个防区号之间必须用“，”分隔各防区号 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 连续输入多位数字时，将按照不大于主机的最大防区号自动分割成多个防区号 ✓ 或按【Fn】输入“，”手动分割多个防区号 ● 注意要避免输入重复的防区号，因为重复的防区号会依次进行旁路或旁路恢复的反转操作
4 故障	进入菜单【4 故障】，查看系统故障(仅显示系统异常信息)，每行一条系统故障
5 事件	进入菜单【5 事件】，进入菜单后直接显示最近的一条事件，事件分 2 行显示 <ul style="list-style-type: none"> ● 第 1 行显示：分区、防区、警情(内容超出 1 行时，可滚动显示) ● 第 2 行显示：日期、时间，按【Fn】键，可切换显示事件序号(当前事件号/总的事件数)
6 系统	进入菜单【6 系统】，查看系统信息：包括主机型号，键盘总线地址，键盘版本等

数码管显示

主机启动时，全部 LED 笔画亮起几秒钟，此时如有笔画未亮起，说明 LED 有故障，之后滚动显示下列信息：
设备类型：如 C□4208S，固件版本：如 16.200.0.0，用户编号：如 6666，中心 IP：如 223.255.9.21，中心端口：如 7101，服务器类型：IPR，主机 IP：如 192.168.1.100

■ **数码管第 1、2 位数字：** 显示移动网络信号强度和移动网络类型

移动网络信号强度：0-31

网络类型显示：92 为 2G 网络、93 为 3G 网络，94 为 4G 网络

■ **数码管第 3 位数字：** 显示移动网络连接进度，连接成功后熄灭

用 0-9、A-F 表示，下面是代码的具体含义：

1 = 等待移动网络开机

2 = 等待移动网络关闭

3 = 建立与移动网络通信

4 = 挂机

5 = 等待 SIM 卡准备就绪(止步于此，请确认是否已插 SIM 卡)

6 = 读取信号强度

7 = 检测网络

8 = 等待网络注册 (止步于此，确认 SIM 卡是否有效，如欠费)

9 = 清理网络连接

A = 设置网络参数

B = 设置 APN

C = 等待 IP 地址

D = 读取 IP 地址

E = 请求连接服务器

F = 等待服务器连接结果

待机时，显示中心的连接状态，上横线亮为中心 1 连接故障，中横线亮为中心 2 连接故障

■ **数码管第 4 位数字：** 暂时未使用

■ **事件报告：** 滚动显示报警 CID 码或远程控制指令

示例：8888 18 1401 00 001；远程控制指令，如 open、close、bypa

■ **网口指示灯：** 橙色灯闪烁为数据通讯，绿色灯亮为以太网连接

■ **数码管工作状态**

数码管状态	第 1 个点	第 2 个点	第 3 个点	第 4 个点
亮	分区 1 布防	无线注册模式	-----	-----
灭	分区 1 撤防	常规状态	任意网络中心连接正常	没电、故障
慢闪	分区 1 布防延时期	亮起到闪烁， 清除遥控器	所有网络中心连接异常	正常运行
快闪	● 分区 1 无效 ● 闪 2 秒：接收事件		-----	

机箱 LED 灯显示

LED 灯	布防 (红灯)	状态 (黄灯)	电源 (绿灯)	8 个防区灯
亮	主机布防	所有网络中心连接及电话通讯故障	交流、电池都正常	防区未准备
灭	主机撤防	所有网络中心连接及电话通讯正常	-----	防区准备好
慢闪	布防延时期	任意网络中心连接及电话通讯异常	电池故障	防区旁路
快闪	主机报警	参见“【*8#】故障查询”说明	交流故障	防区报警

附录 1: 事件报告码

事件描述	CID	SIA	识别码	电话报告选项	备注
个人救护报警	100	MA/MH	分区:01-08(最小分区)	报警/报警恢复	键盘长按【0】键紧急报警 键盘所属最小分区
个人救护报警	101	QA/QH	防区: 801-832	报警/报警恢复	遥控器紧急报警
医疗救助报警	104	EC/EO	防区: 001-064	报警	防区看护功能
火警警报	110	FA/FH	防区: 001-064	报警/报警恢复	24小时类型防区
烟感探头	111	SM/SL	防区: 001-064	报警/报警恢复	24小时类型防区
消防水流	113	SA/SH	防区: 001-064	报警/报警恢复	24小时类型防区
热感探头	114	HS/HY	防区: 001-064	报警/报警恢复	24小时类型防区
火警手动报警	115	FM/IE	防区: 001-064	报警/报警恢复	24小时类型防区
火焰探头	117	FL/FE	防区: 001-064	报警/报警恢复	24小时类型防区
劫盗	120	PA/PH	防区: 001-064	报警/报警恢复	紧急防区报警
挟持报警	121	HA/HH	用户: 065	报警/报警恢复	用户 33 挟持密码撤防
窃盗	130	BA/BH	防区: 001-064	报警/报警恢复	防区报警
防拆报警	137	BT/BJ	主板防拆: 固定分区 01 无线防拆: 分区 01-08 系统: 000	报警/报警恢复	<ul style="list-style-type: none"> ● 主板防拆报警, 分区 1 用户编号 ● 无线探头后防拆, 分区用户编号
一般报警	140	GM/GE	防区: 001-064 分区: 01-08	报警	联防防区报警, 24小时类型防区
探头被拆动	144	NA/NS	防区: 001-64	报警/报警恢复	防区防拆报警、无线探头防拆
扩充器被拆	145	TA/TR	分区: 01-08(所属分区) 防区: 001-008	报警/报警恢复	键盘防拆报警
自定义无交流报警	165	AN/TN	系统: 000	报警/报警恢复	无直流输入, 跟随分区 1 用户编号
自定义紧急 1	170	ZP/ZS	防区: 001-064	报警/报警恢复	24小时类型防区
自定义紧急 2	171	ZN/ZQ	防区: 001-064	报警/报警恢复	24小时类型防区
手动测试	190	ZY	防区: 001-064	报警/报警恢复	防区测试(如烟感按钮报警)
分区报警超时	191	GC/GD	防区:1-64(防区报警) 防区: 000(其他报警) 分区: 01-08	报警/报警恢复	分区报警后未及时解除报警 防区报警时防区号为首个报警防区, 主板防拆、键盘防拆、遥控器报警、 键盘 0 键报警时防区号为 000
巡更	209	PS	系统: 000	其他警情	遥控器巡更, 跟随分区 1 用户编号
无交流	301	AT/AR	系统: 000	系统状态	无直流输入, 跟随分区 1 用户编号
系统电池电压过低	302	YT/YR	系统: 000	系统状态	电池电压过低, 跟随分区 1 用户编号
主机编程被改动	306	PG	防区: 001-005 001: 键盘编程/设置 002: 浏览器、CN8010 003: IPR 配置 004: OTG 配置 005: 主板注册遥控器	系统状态	<ul style="list-style-type: none"> ● 主机参数修改成功后发送报告 ● 在 10 分钟计时时间内只报告一次, 主机重启后计时器清零, 且所有未发送事件不再发送 ● 跟随分区 1 用户编号
电池测试故障	309		系统: 000	系统状态	电池反接故障
交流电压过高	314	HE/HL	系统: 000	系统状态	持续 30 秒交流电压高于 15.0V 报告
交流电压过低	315	LE/LL	系统: 000	系统状态	持续 30 秒交流电压低于 11.5V 报告
警报/继电器	320	BF/BL	防区: 001(输出 1) 防区: 002(输出 2)	系统状态	输出故障, 跟随分区 1 用户编号
扩充器故障	333	UT/UJ	防区: 001-030/110	系统状态	<ul style="list-style-type: none"> ● 键盘、网络模块等 ● 无线模块、防区模块等
扩展模块低电池	338	DL/DS	防区: 第一个有效防区	系统状态	扩展模块(从设备)电池电压低
扩展模块防拆	341	DY/VE	防区: 第一个有效防区	系统状态	扩展模块(从设备)防拆报警
扩展模块无交流	342	DA/DE	防区: 第一个有效防区	系统状态	扩展模块(从设备)无交流
通讯故障	350	EL/RL	4 个电话中心通讯故障 防区: 011-014(中心 1) 防区: 021-024(中心 2) 防区: 031-034(中心 3) 防区: 041-044(中心 4)	系统状态	报告的防区号第 1 位固定为 0, 第 2 位为中心编号(1-4), 第 3 位为错误码, 具体说明如下: 1 = 拨号音超时 2 = 低频握手音超时 3 = 高频握手音超时 4 = 应答音超时
电话线 1 故障	351	LT/LR	系统: 000	系统状态	电话外线故障, 跟随分区 1 用户编号
长距离无线发射器故障	353	RF/RE	防区: 001-064	系统状态	持续 15 小时未收到无线设备信号
通讯失败	354	YC/YK	防区: 001-064	系统状态	网络防区总线设备持续 5 分钟离线

事件描述	CID	SIA	识别码	电话报告选项	备注
有线网络故障	358	---	系统: 000	-----	有线网络故障事件, 仅一个中心主、备接口选择不同的网络模式时报告
无线网络故障	359	---	系统: 000	-----	无线网络故障事件, 仅一个中心主、备接口选择不同的网络模式时报告
防区触发超时	37B	TO/GS	防区: 001-64	其他警情	防区触发超时
感应器故障	380	TL/BN	防区: 001-064	系统状态	防区未准备强制布防
无线感应器电池过低	384	XT/XR	防区: 001-064	系统状态	无线设备电池电压低
主机关闭	3C1	PL	系统: 000	系统状态	<ul style="list-style-type: none"> ● 用锁定密码远程外出布防操作 ● 跟随分区 1 用户编号
主机开启	3C2	PY	系统: 000	系统状态	<ul style="list-style-type: none"> ● 用锁定密码远程撤防操作 ● 跟随分区 1 用户编号
中心连接故障	3C9	SO/SS	防区: 001-004 对应中心: 1-4	系统状态	中心连接断开事件
布防/撤防	401	CL	用户: 001-064, 200 挟持: 065 (仅撤防) 刷卡: 141-152 卡+密码: 001-012 遥控器: 201-232 指纹: 101-116 分区: 01-08	布撤防	外出布防、撤防
自动布防/撤防	403	CA/OA	用户: 000 分区: 01-08	布撤防	自动布防、撤防
遥控布防/撤防	407	RM/RI	用户: 001-064, 200 挟持: 065 (仅撤防) 分区: 01-08	布撤防	远程遥控布防、撤防
开关锁布防、撤防	409	CS/WS	系统: 000 分区: 01-08	布撤防	1、“布撤防开关”布撤防操作 2、“布撤防按钮”布撤防操作 3、“撤防按钮”撤防操作
维护员操作	40C	RA	用户: 200 分区: 01-08	布撤防	维护员进行布撤防、旁路等操作
双密码操作	40D	DP	用户: 001-064, 200 挟持: 065 (仅撤防) 分区: 01-08	布撤防	双密码进行布撤防、旁路、解除报警操作
强迫出入	423	AF	用户: 001-064, 200 刷卡: 141-152 卡+密码: 001-012 遥控器: 201-232 指纹: 101-116 分区: 01-08	其他警情	防区未准备时, 进行强制布防操作
留守布防/撤防	441	NL	用户: 001-064, 200 挟持: 065 (仅撤防) 遥控器: 201-232 分区: 01-08	布撤防	留守布防、撤防
操作员在现场	458	OR	系统: 000 分区: 01-08	其他警情	报警时, 【报警输出复位】操作
错误密码进入	461	PE	键盘地址 刷卡/用户: 001-008 指纹: 011-018	其他警情	<ul style="list-style-type: none"> ● 输入密码、刷卡操作, 错误次数超过限制 (按设定次数) ● 按压指纹操作, 识别失败次数超过限制 (20 次) ● 跟随分区 1 用户编号
紧急报警复位	465	CM	用户: 001-065, 100, 200 ID 卡: 141-152 遥控器: 201-232 指纹: 101-116 分区: 01-08	其他警情	<ul style="list-style-type: none"> ● 解除报警, 复位报警输出 ● 主板拆卸报警复位, 跟随分区 1 ● 撤防报警时, 手机 OTG 解除报警
防区旁路	570	BB/BU	防区: 001-064 分区: 01-08	旁路/旁路恢复	<ul style="list-style-type: none"> ● 公共防区跟随所属全部分区 ● 留守布防时自动旁路内部防区
手动测试	601	RX	用户: 001-065, 200 安装员: 000	手动测试	手动测试, 跟随分区 1 用户编号
定期测试	602	RP	分区: 01-08	定期测试	中心 1 每个不同用户编号都发送 1 次测试报告, 其它中心按照中心 1 报告的分区分区的用户编号发送测试报告
步行测试模式	607	TS/TE	用户: 001-065, 200	其他警情	进入/退出步行测试模式
事件日志复位	621	CV	安装员: 000	其他警情	OTG 配置程序安装员清除事件记录

附录 2：内置语音

语音描述	详细说明
分区 x 撤防	分区撤防成功
分区 x 留守布防延时	分区留守布防退出延长时间
分区 x 外出布防延时请尽快离开	分区外出布防退出延长时间
分区 x 留守布防成功	分区留守布防成功
分区 x 外出布防成功	分区外出布防成功
分区 x 未准备	分区未准备
分区 x 解除报警	分区解除报警
防区 x 进入延时请尽快离开或撤防	布防状态下，防区触发启用进入延长时间
防区 x 报警	防区报警
防区 x 旁路成功	防区旁路成功
防区 x 旁路失败	防区旁路失败
防区 x 旁路恢复	防区旁路恢复成功
密码未注册	密码未设置，是无效密码
操作成功	用户密码及用户指纹操作成功(菜单操作)
操作失败	用户密码及用户指纹操作失败(菜单操作)
ID 卡未注册	ID 卡未定义，是无效 ID 卡
注册用户 x 指纹 x	注册用户指纹时，提示进入注册模式
用户 x 指纹 x 注册成功	注册用户指纹时，注册成功
有效指纹	注册用户指纹时，读取指纹有效
无效指纹	注册用户指纹时，读取指纹无效
识别成功	布撤防操作时，读取指纹有效
识别失败	布撤防操作时，读取指纹无效
用户 xxxx(用户编号)分区 x 防区 x 报警	防区报警时，个人电话语音提示音
用户 xxxx(用户编号)分区 x 外出布防成功	外出布防时，个人电话语音提示音
用户 xxxx(用户编号)分区 x 留守布防成功	留守布防时，个人电话语音提示音
用户 xxxx(用户编号)分区 x 撤防成功	撤防时，个人电话语音提示音
用户 xxxx(用户编号)测试	手动测试时，个人电话语音提示音

附录 3：哪些参数修改后主机必须重启生效

1、中心设置

- 网络通信协议
- 地址（备份地址）
- 端口号（备份端口号）
- 接口（备份接口）
- 通道数据加密（备份通道数据加密）
- 用户编号（分区）

2、移动网络设置

- APN 接入点
- APN 登录名
- APN 密码
- 移动网络类型

3、有线网络设置

- 静态 IP 地址
- 静态网关
- 静态子网掩码
- 静态 DNS
- 网页端口

4、设备接口

- 接线模式
- 防区类型
- 键盘防区


5、网页登录密码

- 当前密码
- 新密码
- 重新输入新密码

附录 4：电话通讯模块

主机配合 CN0236/P 电话通讯模块可以实现电话拨号功能

一、结构描述



标识	名称	说明
12V+	12VDC 正极	排插线 12V+、12V-、485A、485B 和网络报警主机 12V+、12V-、485A、485B 对应连接
12V-	12VDC 负极	
485A, 485B	RS485 A, B	注意：模块和主机之间的连接线长度不能超过 1 米
IN, IN	电话外线输入	用于接入电话外线
OUT, OUT	电话线输出	用于接入电话机等通讯设备
注意：连接报警主机的电话外线，必须先进主机接入 IN 端子，用户电话机等其他通讯设备可以接入 OUT 端子，避免影响主机拨号功能		
J5	喇叭接口	用于连接喇叭，可作为电话拨号监听功能


二、LED 灯状态

状态	绿灯	红灯
亮	与主机连接正常	电话外线故障
灭	模块故障或未通电	电话外线正常
慢闪	-----	收到主机中心电话号码
快闪	与主机连接故障	收到主机电话拨号事件

三、总线地址

模块的总线地址固定为 09

四、CID 发送流程



五、个人电话播放事件语音

<p>CN0236</p>	<p>主机产生新事件拨打个人电话并播放语音，接听电话后，固定播放 1 分钟当前语音后将自动挂断，并重新拨号且播放下一条语音。默认语音如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)分区 x(1-8)布防 ➢ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)分区 x(1-8)撤防 ➢ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)分区 x(1-8)防区 xx(1-64)报警 ➢ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)测试
<p>CN0236-P</p>	<p>主机产生新事件拨打个人电话并播放语音，接听电话后，按“0”键确认当前语音并继续播放下一条语音(在最后一语音时按 0 键将直接挂机)，或按“#”键直接挂机。如果多条事件连续发生时，若未按“0”或“#”键，则播放完当前语音后将自动挂机，并重新拨号且播放下一条语音</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如果设置了有效的“用户名称语音”，则播放“用户名称语音”。否则播放默认语音“用户 xxxx(用户编号后 4 位)” ● 如果设置了有效的“事件类别联动语音”，则播放“事件类别联动语音”后播放“按 0 键确认，按#键挂断”。否则播放默认语音： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 分区 x(1-8)布防，按 0 键确认，按#键挂断 ➢ 分区 x(1-8)撤防，按 0 键确认，按#键挂断 ➢ 分区 x(1-8)防区 xx(1-64)报警，按 0 键确认，按#键挂断 ➢ 测试，按 0 键确认，按#键挂断 <p>注意：同一个事件类别如果联动了多条语音，只播放第一条联动语音</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如果“用户名称语音”和“事件类别联动语音”都没设置，则播放默认语音： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)分区 x(1-8)布防，按 0 键确认，按#键挂断 ➢ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)分区 x(1-8)撤防，按 0 键确认，按#键挂断 ➢ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)分区 x(1-8)防区 xx(1-64)报警，按 0 键确认，按#键挂断 ➢ 用户 xxxx(用户编号后 4 位)测试，按 0 键确认，按#键挂断

六、事件语音(仅 CN0236-P 支持)

仅使用 OTG 配置程序，在“自定义语音”可以自定义 32 段语音，在“事件联动自定义语音”可设置用户名称语音及 32 个事件类别联动语音。

1、自定义语音

自定义语音

1、自定义语音

- 进入【自定义语音】菜单，选择并点击需要自定义语音的序号(1-32)
- 在弹出的“选择自定义语音(1-32)”窗口中，从“语音列表”中勾选需要的语音(仅允许选择一个未被选用的语音)
- 或者反选已被选择的语音，取消自定义语音
- 点击“确定”按钮，完成自定义语音

2、录制语音(注意：录制的语音时长不能超过 240 秒)

- 进入【自定义语音】菜单，点击自定义语音的序号(1-32)
- 在弹出的“选择自定义语音(1-32)”窗口中，点击“录音”按钮
- 输入“录音文件”的名称，再点击“确定”按钮，开始录制语音
- 点击“停止”按钮保存录制的语音，或者点击“取消”按钮取消
- 保存的录制语音会自动存入“语音库”，并同时添加为自定义语音

3、如何将语音文件导入到“语音库”中？

- 支持的语音文件格式为 MP3 和 WAV，文件播放时长不能超过 240 秒
- 将语音文件拷贝到手机上，然后点击该语音文件。如果成功，则语音文件会自动导入到“语音库”中
- 将分享的语音文件（以 QQ 接收文件为例）导入到“语音库”中：在接收文件目录下（一般在文件管理器的\...\tencent\QQfile_recv，或用搜索功能查找）找到需要导入的语音文件，点击后自动导入

注意：导入语音文件时，必须将 OTG 配置程序退出，否则会导入不成功

4、管理语音文件

向左滑动自定义语音，可以分享、播放、设备播放(通过主机喇叭播放)、重命名、删除该语音文件

注意：重命名、删除语音文件，将同时对自定义语音和“语音库”中的语音文件进行重命名和删除操作，删除操作请谨慎进行！

5、写入自定义语音到主机

所有自定义语音(1-32)都完成后，点击“写入自定义声音”按钮，将已经定义好的自定义语音写入主机中

注意：不支持读取主机内的自定义语音，但允许通过“设备播放”来播放语音(选择对应语音序号播放)。自定义语音不一定和主机内的语音相同，在写入语音之前，必须确认自定义语音为需要的语音，写入方式为全覆盖模式(替换主机中的全部自定义语音)


2、事件联动自定义语音

用户名称语音	默认为无。可选择 32 段自定义语音作为“用户名称语音”
序号	事件类别联动语音的序号，可设置 32 个事件类别联动语音
事件类别	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 未启用：不启用事件类别联动语音，使用默认系统语音 ➤ 分区布防：启用分区布防联动语音，使用“事件类别联动语音” ➤ 分区撤防：启用分区撤防联动语音，使用“事件类别联动语音” ➤ 防区报警：启用防区报警联动语音，使用“事件类别联动语音” ➤ 任意防区报警：启用任意防区报警联动语音，使用“事件类别联动语音” ➤ 手动测试：启用手动测试联动语音，使用“事件类别联动语音” <p>建议：先把所有的防区报警设置好，再设置任意防区报警</p>
分区/防区	<p>输入分区或防区号，有效值 0-255。默认为 0 表示不启用事件类别联动语音</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 事件类别为分区布防：则仅指定的分区布防时有效 ➤ 事件类别为分区撤防：则仅指定的分区撤防时有效 ➤ 事件类别为防区报警：则仅指定的防区报警时有效
自定义语音	默认为无。可选择 32 段自定义语音作为“事件类别联动语音”


附录 5：八防区输入模块

主机配合 CN0071 八防区输入模块可以扩展有线防区

1、结构描述



5种接线方式可选，要与防区参数保持一致。防区参数出厂默认为单防区



标识	名称	说明
DC+	12VDC 正极	DC+、DC-、485A、485B 和网络报警主机 12V+、12V-、485A、485B 对应连接
DC-	12VDC 负极	
485A, 485B	RS485 A, B	
Z1-Z8, C	输入回路 1-8	接防区探测器，线末电阻 (2.2K/4.7K/8.2K) 回路，短路、开路报警。每个防区可独立启用翻倍防区模式

2、LED 灯状态

与主机连接正常：绿灯常亮

与主机连接故障：绿灯快闪

3、地址设置

模块输入对应主机防区								模块 DIP 拨码开关				模块地址
输入 1	输入 2	输入 3	输入 4	输入 5	输入 6	输入 7	输入 8	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	OFF	OFF	OFF	OFF	11
9	10	11	12	13	14	15	16	ON	OFF	OFF	OFF	12
17	18	19	20	21	22	23	24	OFF	ON	OFF	OFF	13
25	26	27	28	29	30	31	32	ON	ON	OFF	OFF	14
33	34	35	36	37	38	39	40	OFF	OFF	ON	OFF	15
41	42	43	44	45	46	47	48	ON	OFF	ON	OFF	16
49	50	51	52	53	54	55	56	OFF	ON	ON	OFF	17
57	58	59	60	61	62	63	64	ON	ON	ON	OFF	18


表：八防区输入模块地址设置

注意：设置地址不要和其他设备地址冲突，否则导致八防区输入模块无法使用

附录 6：八输出模块

主机配合 CN0076 八输出模块可以扩展开关量输出

1、结构描述



标识	名称	说明
DC+	12VDC 正极	DC+、DC-、485A、485B 和网络报警主机 12V+、12V-、485A、485B 对应连接
DC-	12VDC 负极	
485A, 485B	RS485 A, B	
P01/C1 -P08/C8	输出回路 1-8	输出回路为继电器干节点输出, 输出模式通过跳线设置, 最大 1A@24VDC/1A@125VAC
NC/1-NC/8 NO/1-NO/8	输出模式跳线	<ul style="list-style-type: none"> 跳线插在 NC 和 1 上, 表示输出动作时为断开, 输出恢复时为闭合 跳线插在 NO 和 1 上, 表示输出动作时为闭合, 输出恢复时为断开

2、LED 灯状态

与主机连接正常：绿灯常亮

与主机连接故障：绿灯快闪

3、地址设置

模块输出对应主机输出								模块 DIP 拨码开关				模块地址
输出 1	输出 2	输出 3	输出 4	输出 5	输出 6	输出 7	输出 8	1	2	3	4	
3	4	5	6	7	8	9	10	OFF	OFF	OFF	OFF	27
11	12	13	14	15	16	17	18	ON	OFF	OFF	OFF	28
19	20	21	22	23	24	25	26	OFF	ON	OFF	OFF	29
27	28	29	30	31	32	33	34	ON	ON	OFF	OFF	30

表：八输出模块地址设置

注意：设置地址不要和其他设备地址冲突，否则导致八输出模块无法使用

附录 7：双防区输入模块

主机配合 CN0070 双防区输入模块可以扩展有线防区

1、结构描述



标识	名称	说明
7Pin 排线	12V+	12VDC 正极
	GND	12VDC 负极
	485B	RS485 A, B
	485A	
	Z1	防区输入 1-2
	Z2	
GND		
J1	USB 接口	连接手机 OTG 程序进行固件升级及参数设置
J2	DIP 拨码开关	<ul style="list-style-type: none"> ● 设置模块的总线地址 ● 设置模块的应用模式(注意：运行时改变拨码开关状态，不会改变 USB 接口和电流消耗状态) ✓ OTG 配置模式：上电时拨码开关全部置于 OFF。USB 接口正常，高功耗，电流消耗 7.7mA@12V ✓ 正常工作模式：上电时拨码开关非全置于 OFF。USB 接口无效，低功耗，电流消耗 3.7mA@12V

2、LED 灯状态

与主机连接正常：绿灯常亮

与主机连接故障：绿灯快闪

3、使用注意事项

- 设置总线地址不要和其他设备总线地址冲突，否则导致双防区输入模块无法使用
- 特别地，DIP 拨码开关全部为 OFF 时，总线地址为 1
- 如果通过 OTG 配置程序设置了总线地址，则 DIP 拨码开关设置的总线地址无效

4、OTG 配置程序设置总线地址及防区映射

注意：必须将 DIP 拨码开关全部置于 OFF 后再上电，才允许使用 OTG 配置程序通过 OTG 配置程序点击“丛文设备总线”进入，可设置总线地址及防区映射

- 设置总线地址
 - ✓ 默认为 0，表示只能用 DIP 拨码开关设置总线地址
 - ✓ 如果为非 0 值，则设置值即为总线地址，DIP 拨码开关设置无效
- 设置防区映射
 - ✓ 默认为双防区：Z1、Z2，表示启用模块上的两个防区输入 1 和 2，防区输入和主机防区的对应关系，请参考《5、DIP 拨码开关设置总线地址》
 - ✓ 如果设置为单防区：Z1/Z2，表示仅启用模块上的防区输入 1/输入 2 中的一个(接线和设置要一致)，模块总线地址即为对应的主机防区号

5、DIP 拨码开关设置总线地址

模块输入对应主机防区		模块 DIP 拨码开关						模块地址
输入 1	输入 2	1	2	3	4	5	6	
防区 1	防区 2	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	1
防区 3	防区 4	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	2
防区 5	防区 6	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	3
防区 7	防区 8	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	4
防区 9	防区 10	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	5
防区 11	防区 12	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	6
防区 13	防区 14	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	7
防区 15	防区 16	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	8
防区 17	防区 18	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	9
防区 19	防区 20	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	10
防区 21	防区 22	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	11
防区 23	防区 24	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	12
防区 25	防区 26	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	13
防区 27	防区 28	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	14
防区 29	防区 30	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	15
防区 31	防区 32	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	16
防区 33	防区 34	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	17
防区 35	防区 36	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	18
防区 37	防区 38	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	19
防区 39	防区 40	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	20
防区 41	防区 42	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	21
防区 43	防区 44	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	22
防区 45	防区 46	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	23
防区 47	防区 48	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	24
防区 49	防区 50	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	25
防区 51	防区 52	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	26
防区 53	防区 54	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	27
防区 55	防区 56	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	28
防区 57	防区 58	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	29
防区 59	防区 60	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	30
防区 61	防区 62	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	31
防区 63	防区 64	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	32

表：双防区输入模块地址设置

附录 8：单防区输入/单输出模块

主机配合 CN0075 单防区输入/单输出模块可以扩展有线防区和输出

1、结构描述



标识	名称	说明	
7Pin 排线	12V+	12VDC 正极	12V+、GND、485A、485B 和主机 12V+、12V-、485A、485B 对应连接
	GND	12VDC 负极	
	485B	RS485 A, B	
	485A		
	Z1	防区输入	<ul style="list-style-type: none"> ● 输入回路 (Z1/GND) 接防区探测器，线末电阻 (2.2K/4.7K/8.2K) 回路，短路、开路报警，每个防区可独立启用翻倍防区模式 ● 输出回路 (PO/GND) 用于连接警号、指示灯，可由中心控制，限制电流 500mA
PO	设备输出		
GND	输入/输出公共端		
J1	USB 接口	连接手机 OTG 程序进行固件升级及参数设置	
J2	DIP 拨码开关	<ul style="list-style-type: none"> ● 设置模块的总线地址 ● 设置模块的应用模式 (注意：运行时改变拨码开关状态，不会改变 USB 接口和电流消耗状态) ✓ OTG 配置模式：上电时拨码开关全部置于 OFF。USB 接口正常，高功耗，电流消耗 7.7mA@12V ✓ 正常工作模式：上电时拨码开关非全置于 OFF。USB 接口无效，低功耗，电流消耗 3.7mA@12V 	

2、LED 指示灯状态

与主机连接正常：绿灯常亮

与主机连接故障：绿灯快闪

3、使用注意事项

- 设置总线地址不要和其他设备总线地址冲突，否则导致单防区输入/单输出模块无法使用
- 特别地，DIP 拨码开关全部为 OFF 时，总线地址为 1
- **如果通过 OTG 配置程序设置了总线地址，则 DIP 拨码开关设置的总线地址无效**
- 当超过 DIP 拨码开关设置的总线地址时，请使用 OTG 配置程序来设置总线地址

4、OTG 配置程序设置

注意:必须将 DIP 拨码开关全部置于 OFF 后再上电,才允许使用 OTG 配置程序

通过 OTG 配置程序点击“丛文设备总线”进入,可设置总线地址及输入和输出工作模式

➤ 总线地址设置

- 默认为 0,表示只能用 DIP 拨码开关设置总线地址
- 如果为非 0 值,则设置值即为总线地址,DIP 拨码开关设置无效

➤ 输入输出设置

- 通过“启用防区输入”选项,可以选择是否启用有线防区输入,默认勾选为启用,如果选项关闭,则有线防区输入无效
- 通过“启用输出”选项,可以选择是否启用输出,默认勾选为启用,如果选项关闭,则设备输出无效

注意:防区输入和输出都关闭时,则单防区输入/单输出模块无效

5、DIP 拨码开关设置总线地址

模块输入 对应主机防区	模块输出 对应主机输出	模块 DIP 拨码开关						模块地址
		1	2	3	4	5	6	
防区 1	输出 1	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	1
防区 2	输出 2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	2
防区 3	输出 3	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	3
防区 4	输出 4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	4
防区 5	输出 5	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	5
防区 6	输出 6	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	6
防区 7	输出 7	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	7
防区 8	输出 8	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	8
防区 9	输出 9	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	9
防区 10	输出 10	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	10
防区 11	输出 11	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	11
防区 12	输出 12	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	12
防区 13	输出 13	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	13
防区 14	输出 14	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	14
防区 15	输出 15	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	15
防区 16	输出 16	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	16
防区 17	输出 17	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	17
防区 18	输出 18	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	18
防区 19	输出 19	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	19
防区 20	输出 20	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	20
防区 21	输出 21	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	21
防区 22	输出 22	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	22
防区 23	输出 23	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	23
防区 24	输出 24	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	24
防区 25	输出 25	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	25

模块输入 对应主机防区	模块输出 对应主机输出	模块 DIP 拨码开关						模块地址
		1	2	3	4	5	6	
防区 26	输出 26	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	26
防区 27	输出 27	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	27
防区 28	输出 28	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	28
防区 29	输出 29	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	29
防区 30	输出 30	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	30
防区 31	输出 31	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	31
防区 32	输出 32	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	32
防区 33	输出 33	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	33
防区 34	输出 34	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	34
防区 35		ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	35
防区 36		OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	36
防区 37		ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	37
防区 38		OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	38
防区 39		ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	39
防区 40		OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	40
防区 41		ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	41
防区 42		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	42
防区 43		ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	43
防区 44		OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	44
防区 45		ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	45
防区 46		OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	46
防区 47		ON	ON	ON	ON	OFF	ON	47
防区 48		OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	48
防区 49		ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	49
防区 50		OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	50
防区 51		ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	51
防区 52		OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	52
防区 53		ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	53
防区 54		OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	54
防区 55		ON	ON	ON	OFF	ON	ON	55
防区 56		OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	56
防区 57		ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	57
防区 58		OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	58
防区 59		ON	ON	OFF	ON	ON	ON	59
防区 60		OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	60
防区 61		ON	OFF	ON	ON	ON	ON	61
防区 62		OFF	ON	ON	ON	ON	ON	62
防区 63		ON	ON	ON	ON	ON	ON	63


表：单防区输入/单输出模块地址设置

附录 9: Lora 无线接收模块

主机配合 CN0082 Lora 无线接收模块可以扩展无线防区。该模块也可将无线信号转为继电器输出，提供第三方报警主机防区输入

- 仅主机的有效防区才允许注册无线设备
- 无线设备只能通过 CN0082 Lora 无线接收模块注册到主机

1、结构及说明



标识	名称	说明
12V	12VDC 端子 +	连接丛文报警主机键盘总线接口
GND	12VDC 端子 -	
485A	RS485 A	
485B	RS485 B	
C1	4路继电器输出 (仅独立使用时，允许联动)	<ul style="list-style-type: none"> ● 每路继电器输出对应一个红灯，继电器动作时对应的红灯亮 ● 最多支持 32 个无线设备，通过 OTG 配置程序设置与继电器输出的联动绑定关系。可实现一对一、多对一的输出联动，即多个无线设备允许同时联动一个继电器输出。适用于超过 4 个无线设备的使用场景 ● 请参考《6、联动输出》部分说明
NC1		
C2		
NC2		
C3		
NC3		
C4		
NC4		
SW1	恢复出厂按钮	按住按钮，当红灯由闪烁到亮起时松开(大约 5 秒钟)，恢复出厂值
SW2	DIP 拨码开关	设置工作模式或者总线地址
J1	USB 接口	连接安卓手机 OTG 程序进行固件升级及参数设置
J2	天线接口	连接天线，吸盘天线要吸附在铁箱上或其它面积较大的金属上
LED1	红灯	闪烁：接收到无线信号
LED2	绿灯	常亮：与丛文主机连接正常或独立使用，闪烁：与主机连接异常

2、总线地址设置

DIP 拨码开关	1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	注意：独立使用时， 不用设置总线地址
	2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
	3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	
	4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
总线地址	1	2	3	4	5	6	7	8		

3、工作模式：通过 DIP 拨码开关 4 设置

OFF = 配合丛文主机使用，接收及发送所有注册到主机的无线设备信号

ON = 独立使用，仅接收注册到模块里的无线设备(含联防主机)信号并联动继电器输出

4、测试模式：当 DIP 拨码开关 1- 4 全部设置为 ON 时，进入测试模式

➢ 进入测试模式后，所有继电器打开。通过拨码开关拨为 ON 或 OFF 来打开或者关闭继电器输出

➢ 测试模式持续时间仅为 30 秒，30 秒后会自动退出测试模式

注意：1、测试模式下，模块仅提供测试功能

2、特别地，DIP 拨码开关 1-4 全部一直处于 ON 状态，则一直为测试模式

5、监测模式：通过 OTG 配置程序，点击“无线设备监测”，进入监测模式

设备ID	设备类型	信号	电池	消息序号	应答	重发	中继
9GY-17-SJF	烟感	-35	100	26	<input type="checkbox"/>	0	0
9GY-17-SJF	烟感	-8	100	26	<input type="checkbox"/>	0	1
9GY-17-SJF	烟感	-36	100	27	<input type="checkbox"/>	0	0
TES-T9-552	紧急按钮	-40	100	4267	<input type="checkbox"/>	0	0
TES-T9-552	紧急按钮	-8	100	4267	<input type="checkbox"/>	0	1
TES-T9-552	紧急按钮	-40	100	4267	<input type="checkbox"/>	1	0

➢ 触发无线设备时，将显示无线设备的相关信息

✧ 设备 ID: 无线设备 TID, 格式为 xxx-xx-xxx

✧ 设备类型: 比如遥控器、门磁、紧急按钮、中继器

✧ 目标 ID: 接收及转发警情的联防主机(支持无线输出主机)的 TID

✧ 信号强度: 范围为-1dBm - -140dBm

✧ 电池(电量百分比): 0% - 100%

✧ 消息序号: 相同序号为同一次触发，序号不同表示不同次的触发

✓ 应答: 当前接收到的数据是否是主机应答数据

✓ 重发: 当前数据被 Lora 设备重发的次数。每次重发数据，中继次数会清零

✓ 中继: 当前数据被中继器转发的次数

➢ 点击“C”刷新，可以清除所有监测的无线设备信息

➢ 退出监测界面，即可结束监测模式，并自动清除所有监测的无线设备信息


6、无线设备注册

- 无线遥控器在主机“用户凭证”里登记
 - 按下遥控器任意键，数码管显示遥控器 TID，再通过 OTG 或者浏览器在“用户凭证”中“遥控器”里直接输入遥控器 TID，保存即可
- 无线温度探测器在主机“传感器设备”里注册
 - ✧ 最近未注册地址：未注册传感器设备在最后一次上传信号中的设备地址(即设备 TID，格式为 COWN-xxx-xx-xxx)。最多支持 4 个未注册传感器设备地址(1-4)
 - ✧ 通道地址：最多支持 16 个传感器设备地址(0-15)
 - ✓ **自动注册**：点击“注册”按钮，自动将“最近未注册地址”设备添加到未被注册的传感器设备列表中
 - ✓ **手动注册**：在通道地址中，手动输入传感器的设备地址，再点击“保存”即可。清空通道地址后保存，可删除设备
 - ✧ 按下【按钮】发射无线信号
 - ✧ 工作指示灯短亮红灯后，如果灯灭且主机显示“无线设备信息”，表示注册成功；否则注册失败。如果注册失败，请重新注册
- 其他无线设备在主机“防区”里注册
 - ✧ 通过勾选【无线】选项注册
 - ✓ 选择需要注册的防区，勾选【无线】选项，保存后启用注册模式
 - ✓ 对无线设备上电或者触发无线设备，也可以触发壳体的防拆开关来发射无线信号，进行自动注册。如果显示无线设备信息，表示注册成功，否则注册失败。如果注册失败，可重复此步骤直至注册成功
 - ✓ 注册成功后，会自动退出注册模式
 - ✧ 不勾选【无线】选项，可以删除已注册无线设备
 - 如果对应防区的【无线】选项不勾选，保存后将会自动删除该无线设备(包括其设备信息)。需要再次重新注册无线设备，才能重新启用该无线防区
- 其他注意事项
 - ✧ 一台报警主机每条总线允许同时接入最多 8 个无线接收模块
 - ✧ 注册无线设备时，需要避免其他无线设备的干扰
 - ✧ 每个防区和无线设备的注册绑定关系如下：
 - ✓ **无线门磁**：由注册的起始防区开始，依次占用连续顺序的 2 个防区。门磁或板载输入为第 1 个防区，按钮为第 2 个防区
 - ✓ **无线水浸探测器**：由注册的起始防区开始，依次占用连续顺序的 2 个防区。水浸为第 1 个防区，按钮为第 2 个防区
 - ✓ **无线烟感探测器**：由注册的起始防区开始，依次占用连续顺序的 2 个防区。烟感为第 1 个防区，测试按钮为第 2 个防区
 - ✓ **无线紧急按钮**：由注册的起始防区开始，依次占用连续顺序的 3 个防区。报警按钮为第 1 个防区，外接输入为第 2 个防区，测试按钮为第 3 个防区
 - ✓ **无线中继器**：由注册的起始防区开始，依次占用连续顺序的 8 个防区。板载输入 1~ 8 分别对应第 1~ 8 个防区
 - ✓ 其他无线设备仅占用 1 个防区
 - ✧ 无线防区如果离线，再次触发无线设备可激活
 - ✧ 只能与本公司生产的无线设备配套使用

附录 10: Lora 多功能中继器

CN0542 多功能中继器可接收和转发无线探测器的无线信号, 适合安装在无线探测器因地形复杂被影响发射的场所, 通过信号转发的方式增加无线探测器与主机之间的无线传输距离。同时支持 8 路有线探测器开关量输入信号的转发

一、结构及说明



标识	名称	说明
AC14-18V	交流电源输入端	外接交流电源输入端, 为模块电源的端接点
BAT+	蓄电池正极	1、蓄电池连接端子, 连线时要注意极性, BAT+接电池正极(+), BAT-接电池负极(-) 2、交流电源供电正常时, 可以提供蓄电池充电
BAT-	蓄电池负极	
AUX+	辅助电源正极	12VDC 辅助电源输出。用于提供防区探测器、报警设备等电源, 最大电流为 1A
AUX-	辅助电源负极	
PO1	可编程输出 1	暂未定义。输出工作模式可选。限制电流 500mA
PO2	可编程输出 2	用于接警号、指示灯等负极
Z1-Z8, GND	防区 1- 防区 8	接有线探测器, 2.2K 线末电阻回路, 短路、开路报警
J1	USB 接口	连接安卓手机 OTG 程序进行固件升级
J2	天线接口	连接天线, 吸盘天线要吸附在铁箱上或其它面积较大的金属上
SW1	拨码开关	开关 1 设置工作模式, 开关 2 暂未定义
SW2	注册/测试按钮	用于发射无线信号或请求同步输出状态
TAMPER	防拆开关	用于连接防拆开关(闭合回路): 开路报警, 短路恢复
LED1 红灯	熄灭: 待机	
	短亮: 发射自身的无线信号(包括有线探测器开关量输入、防拆开关、注册按钮、后备电池信号)或者发射其他转发的无线信号	
	快闪: 收到主机应答(仅发射自身的无线信号时)	
LED2 绿灯	常亮: 同时转发无线探测器和自身的无线信号	
	慢闪: 仅转发无线探测器信号	
	快闪: 接收到其他转发的无线信号	

二、使用说明

1、工作模式：通过 DIP 拨码开关 1 设置

1)、ON = 工作模式 1：同时转发无线探测器和自身的无线信号(包括有线探测器开关量输入、防拆开关、后备电池信号)

◇ 注意事项

- 注册和使用时，开关 1 必须拨到 ON 的位置
- 必须将中继器注册到主机的至少一个无线防区上，否则可能影响无线探测器的转发，同时才会发送“电池低电、防拆报警”报告
- 将需要使用的有线探测器开关量输入注册到主机的无线防区，每个输入对应一个主机防区
- 中继器的防拆为 24 小时类型，必须勾选起始防区的“防拆”选项才有效

◇ 有线探测器开关量输入注册方法：通过勾选【无线】选项注册

- ✓ 主机连接好无线接收模块 CN0082，选择需要注册的主机防区(最多允许同时选择 8 个防区)，勾选【无线】选项，保存后启用注册模式
注意：由注册的起始防区开始，依次占用连续顺序的 8 个防区，如果 8 个防区中已有其他无线设备注册，则中继器对应防区不会被注册
- ✓ 对中继器上电、按下注册按钮或者触发防拆开关，也可以触发有线探测器开关量输入来发射无线信号，进行自动注册。如果显示无线设备信息，表示注册成功，否则注册失败。如果注册失败，可重复此步骤直至注册成功。注册成功后，会自动退出注册模式

◇ 不勾选【无线】选项，可以删除已注册无线防区

如果对应防区的【无线】选项不勾选，保存后将会自动删除该无线防区(包括其设备信息)。需要再次重新注册，才能重新启用该无线防区

注意：当中继器注册为多个防区时，如果删除的是起始防区，则中继器上的有线探测器开关量输入和已经注册的防区的对应关系将发生变化，下一个防区将变为起始防区，依次顺延。如果必须删除起始防区，则建议采用以下的方法解决：

- 将所有已注册的防区全部删除，再全部重新注册
- 如果只是暂停使用起始防区，可将起始防区的防区类型设置为“不启用”

2)、OFF=工作模式 2：仅转发无线探测器信号，中继器不需要进行注册，通电即可使用

注意：此模式下，防拆开关无效

3)、输出的使用不受 DIP 拨码开关 1 限制

◇ 通过 OTG 配置程序，将输出注册到主机中

- ✓ 手机和设备连接正常后(OTG会显示“CN0542 已连接”), 点击“设备注册”, 在“输出注册主机 TID”中, 输入主机的 TID(格式为 COWN-xxx-xx-xxx), 完成后点击“写入”即可(可通过点击“读取”查看参数),

注意: 如果输出不注册到主机使用时, 则输出 1 跟随防区输入触发而动作, 输出 2 跟随设备电源故障(交流或者电池)而动作

◇ 同时还需要在主机上映射中继器的输出, 具体操作方法如下:

- ✓ 选择需要映射的主机输出(最多允许同时选择 2 个输出)

注意: 由映射的起始输出开始, 依次占用连续顺序的 2 个输出, 如果 2 个输出中已有其他无线设备映射, 则中继器对应输出不会被映射

- ✓ 在“无线 ID”中, 输入中继器的 TID(格式为 COWN-xxx-xx-xxx), 完成后点击“保存”即可


◇ **注意事项**

- 将需要使用的输出映射到从文主机的输出, 每个输出对应一个主机输出
- 当中继器映射为多个输出时, 如果删除的是起始输出, 则中继器上的输出和已经映射的输出的对应关系将发生变化, 下一个输出将变为起始输出, 依次顺延。如果必须删除起始输出, 则建议采用以下的方法解决:
- 将所有已映射的输出全部删除, 再全部重新映射
- 如果只是暂停使用起始输出, 可将起始输出的输出模式设置为“不启用”

2、监测模式: 仅通过 OTG 配置程序, 点击“无线设备监测”, 进入监测模式

◇ 触发无线设备时, 将显示无线设备的相关信息


- ✓ 设备 ID: 无线设备的 TID, 格式为 xxx-xx-xxx
- ✓ 设备类型: 比如遥控器、门磁、紧急按钮、中继器
- ✓ 目标 ID: 接收及转发警情联防主机(支持无线输出主机)的 TID
- ✓ 信号强度: 范围为-1dBm - -140dBm
- ✓ 电池(电量百分比): 0% - 100%
- ✓ 消息序号: 相同序号为同一次触发, 序号不同表示不同次的触发
- ✓ 应答: 当前接收到的数据是否是主机应答数据
- ✓ 重发: 当前数据被 Lora 设备重发的次数。每次重发数据, 中继次数会清零
- ✓ 中继: 当前数据被中继器转发的次数

◇ 点击“”刷新, 可以清除所有监测的无线设备信息

◇ 退出监测界面, 即可结束监测模式, 并自动清除所有监测的无线设备信息

附录 11: Lora 单防区输入/单输出模块

主机配合 CN0564 单输入/单输出模块可以扩展 1 个无线防区和 1 路无线输出



标识	名称		说明
J1	12V	5Pin 排插线	12VDC 正极
	GND		12VDC 负极
	Z1		有线防区输入
	C		继电器端子
	NC/NO		继电器端子
J2	USB 接口		连接安卓手机 OTG 程序进行固件升级及参数设置
J3	NC/NO 继电器开关		NO = 常开, NC = 常闭
SW1	测试/注册按钮		用于发射无线信号
D1	双色指示灯		绿灯长亮: 待机, 且启用有线输入 绿灯慢闪: 待机, 但不启用有线输入 绿灯快闪: 收到确认信号 红灯短亮: 发送信号

注册: 首次使用时, 需要将设备的输入和输出分别注册到丛文主机中

注意: 设备的输入和输出为独立使用模式, 可分开使用, 相互之间并不影响输入的注册方法:

- ✧ 主机连接好无线接收模块 CN0082, 并进入注册模式
- ✧ 触发【注册】按钮, 红灯短亮, 再绿灯闪烁后, 主机显示“无线设备信息”, 表示注册成功; 否则注册失败。如果注册失败, 请重新注册

注意: 必须“启用防区输入”, 设备的防区输入才可以注册到主机

- ✧ 在 OTG 配置程序, 通过“启用防区输入”选项, 可以选择是否启用有线防区输入, 默认勾选为启用, 如果选项关闭, 则有线防区输入无效

输出的注册方法:

✧ 通过 OTG 配置程序, 将输出注册到主机中

- ✓ 手机和设备连接正常后 (OTG 会显示“CN0564 已连接”), 点击“设备注册”, 在“输出注册主机 TID”中, 输入主机的 TID (格式为 COWN-xxx-xx-xxx), 完成后点击“写入”即可 (可通过点击“读取”查看参数)

注意: 如果输出不注册到主机使用时, 则输出跟随防区输入触发而动作


✧ 同时还需要在主机上映射设备的输出, 具体操作方法如下:

- ✓ 选择需要映射的主机输出
- ✓ 在“无线 ID”中, 输入设备的 TID (格式为 COWN-xxx-xx-xxx), 完成后点击“保存”即可

附录 12: 蓝牙接收模块

主机配合 CN0085 蓝牙接收模块可以扩展传感器防区。

1、结构及说明



标识	名称	说明
12V	12VDC 端子 +	连接从文报警主机键盘总线接口
GND	12VDC 端子 -	
485A	RS485 A	
485B	RS485 B	
SW1	注册按钮	暂未定义
SW2	DIP 拨码开关	设置总线地址
J4	USB 接口	连接安卓手机 OTG 程序进行固件升级及参数设置
M2	天线接口	连接天线
LED1	红灯	闪烁: 接收到无线信号
LED2	绿灯	常亮: 与从文主机连接正常, 闪烁: 与主机连接异常


2、总线地址设置

DIP 拨码开关	1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
	2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
	3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
	4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
总线地址	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

附录 13：八通道模拟量输入模块

主机配合 CN0072 八通道模拟量输入模块可以扩展传感器防区。

1、结构及说明



标识	名称	说明
DC+	12VDC 正极	DC+、DC-、485A、485B 和网络报警主机 12V+、12V-、485A、485B 对应连接
DC-	12VDC 负极	
485A	RS485 A	
485B	RS485 B	
A1-A7	7 通道模拟量输入	接温湿度变送器，测量温度和湿度。模拟量传感器可接入 A1-A7 任意通道端子，但需用 OTG 设置对应的通道传感器类别及数值范围(必须同传感器设置保持一致)
GND	公共端	
K+	PT100 温度探针	接 PT100 型热电偶温度探针，测量温度
K-		
J2	USB 接口	连接手机 OTG 程序进行固件升级
J1	DIP 拨码开关	设置模块的 485 总线地址(1-63)

2、LED 灯状态

与主机连接正常：绿灯常亮

与主机连接故障：绿灯快闪

3、使用注意事项

- 设置总线地址不要和其他设备总线地址冲突, 否则导致模拟量输入模块无法使用
- 特别地, DIP 拨码开关全部为 OFF 时, 总线地址为 1

4、OTG 配置程序设置传感器通道参数

通过 OTG 程序点击“传感器通道”进入, 可设置传感器通道类别及数值范围

- 设置传感器通道类别
 - ✓ 默认为空, 不启用该通道。可选项: 温度、湿度、风速、电压、电流
 - ✓ **注意: 修改通道类别后, 可能会改变主机的上阈值或下阈值参数, 导致阈值不匹配引起异常, 需要同步修改主机的上阈值和下阈值参数**
- 设置数值范围
 - ✓ 设置传感器通道的最小值和最大值, 默认都为 0。必须和传感器设备使用实际值保持一致(传感器设备实际值请参考相应传感器设备的说明)

5、DIP 拨码开关设置总线地址

注意: 总线地址更改后, 必须同步修改主机中已注册的传感器设备地址

模块 DIP 拨码开关						模块总线地址
1	2	3	4	5	6	
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	1
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	2
ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	3
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	4
ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	5
OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	6
ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	7
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	8
ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	9
OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	10
ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	11
OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	12
ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	13
OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	14
ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	15
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	16
ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	17
OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	18
ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	19
OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	20
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	21
OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	22
ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	23
OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	24

模块 DIP 拨码开关						模块总线地址
1	2	3	4	5	6	
ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	25
OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	26
ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	27
OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	28
ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	29
OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	30
ON	ON	ON	ON	ON	OFF	31
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	32
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	33
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	34
ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	35
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	36
ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	37
OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	38
ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	39
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	40
ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	41
OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	42
ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	43
OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	44
ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	45
OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	46
ON	ON	ON	ON	OFF	ON	47
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	48
ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	49
OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	50
ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	51
OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	52
ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	53
OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	54
ON	ON	ON	OFF	ON	ON	55
OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	56
ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	57
OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	58
ON	ON	OFF	ON	ON	ON	59
OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	60
ON	OFF	ON	ON	ON	ON	61
OFF	ON	ON	ON	ON	ON	62
ON	ON	ON	ON	ON	ON	63

表：八通道模拟量输入模块地址设置

附录 14：网络总线设备的网络总线

主机支持丛文网络总线设备(如 CN6953-A, CN6916-A, CN6801-F)通过网络连接到主机,将网络总线设备的防区映射到主机上,当网络总线设备的防区发生报警时,可以通过网络将警情转发到主机

1、登录网络总线设备

- 网络总线设备连接网线后,通电,使用“丛文设备搜索工具”来搜索网络总线设备的 IP 地址(出厂默认 IP 为 192.168.1.100),可修改网络总线设备的 IP 地址;
- 在浏览器上输入网络总线设备的“IP:端口”登录配置界面;
(比如 192.168.1.100:2400,注意冒号要用半角,端口固定为 2400)
- 默认登录名: conwin, 登录密码: conwin。

2、网络总线设置

- 点击“网络总线”,进入网络总线设置界面,设置完所有参数后,点击保存,网络总线设备重启后生效
- 通信设置
 - ✓ 网络主机 IP 地址:需要将网络总线设备防区警情转发到主机的 IP 地址
 - ✓ 网络接口:从设备连接主机的网络模式,默认为有线网络。可选择“Wi-Fi 网络”
 - ✓ 网络主机显示名称:在主机“网络总线”中“设备列表”里显示的名称,以便快速区分网络总线设备
- 映射为网络防区:默认不勾选,表示网络总线设备防区不映射为网络防区。勾选后,允许将网络总线设备防区警情转发到主机

注意:

- ✓ 网络总线设备是将防区的报警或报警恢复警情转发到主机,因此需要将映射为网络防区的防区设为 24 小时类型的防区(包括人形检测防区),这样非布防时也能产生报警或报警恢复
- ✓ 网络总线设备可跟随主机布撤防而同步布撤防,详情参见《3 总线设备之 3.3 网络总线》章节说明

3、连通性测试

点击【连通性测试】按钮,可以测试网络总线设备通过网络连接到主机的状态

- 如果连接正常,则提示“端口连接正常”
- 如果连接异常,则提示“端口连接异常”,请分别检查下主机和网络总线设备的网络连接是否正常